



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

NÁZEV ZAKÁZKY

ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, A.S. - KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY – 2. VYHLÁŠENÍ

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/35/CN/20	ČÍSLO JEDNACÍ:	1106/20/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P20V00000102
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7780.html				
ODKAZ VVZ:	Z2020-007584				
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Plzeňský kraj				
SÍDLO:	Škroupova 18			IČO:	70890366
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Josef Bernard - hejtman PK; Mgr. Jiří Leščinský - ředitel KÚPK				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Roman Dohnal				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Korunka Eduard			E-MAIL:	eduard.korunka@cnpk.cz
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:					

I.

Zadavatel prostřednictvím administrátora obdržel dne 17. 3. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a podává vysvětlení v souladu s § 98 zák. č. 134/2016 Sb.

Dotaz č. 7

Prosím o upřesnění specifikace kogenerační jednotky:

- a) V technické zprávě jsou zadány výkonové parametry KGJ 200 kWe, 332 kWt při spádu 90/70°C. V návrhu SoD a ve Výzvě je uvedeno: Ve stavebně oddělené části objektu bude instalována plynová kogenerační jednotka (KGJ) výkonu 200 kWe a 332 kW tep. (při spádu 80/60). Prosím o upřesnění.
- b) Kombinace výkonových parametrů a jmenovitých účinností uvedených v TZ (1066 Technická zpráva opravená.pdf) směřuje prakticky k jedinému výrobku. Můžete uvést přípustné tolerance parametrů, respektive uvést minimální požadované parametry?



Odpověď zadavatele

Ad a)

Platí údaj uvedený v Zadávací dokumentaci, v Příloze č. 3 (Projektová dokumentace pro provedení stavby, včetně soupisu prací a výkazu výměr, zpracovaná autorizovanou osobou), kde je v Technické zprávě uveden správný údaj – tj. tepelný výkon KGJ 332 kW při spádu 90/70°C.

Ad b)

Kombinace výkonových parametrů a jmenovitých účinností nesměřuje k žádnému konkrétnímu výrobku. Technické parametry kogenerační jednotky byly stanoveny tak, aby KGJ vykazovala maximální účinnost celého zařízení při minimální produkci emisí NOx. Tedy k tomu, aby zadavatel získal co nejkvalitnější a nejúčinnější zařízení, které zároveň bude v dlouhodobějším horizontu splňovat stále přísnější podmínky k ochraně životního prostředí. Požadované parametry jsou specifikovány v Zadávací dokumentaci, v Příloze č. 3 (Projektová dokumentace pro provedení stavby, včetně soupisu prací a výkazu výměr, zpracovaná autorizovanou osobou), v části D.2.1. Technologie kotelny, kde v Technické zprávě v čl. 4.2. jsou technické požadavky na kogenerační jednotku.

II.

Lhůta pro podání nabídek zůstává v platnosti.

V Plzni dne 19. 3. 2020

Za administrátora:

Ing. Eduard Korunka,

Centrální nákup, příspěvková organizace

