



Centrální nákup
Plzeňského
kraje

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

NÁZEV ZAKÁZKY

ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, A.S. - KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY – 2. VYHLÁŠENÍ

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/35/CN/20	ČÍSLO JEDNACÍ:	1123/20/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P20V00000102
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7780.html				
ODKAZ VVZ:	Z2020-007584				
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Plzeňský kraj				
SÍDLO:	Škroupova 18			IČO:	70890366
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Josef Bernard - hejtman PK; Mgr. Jiří Leščinský - ředitel KÚPK				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Roman Dohnal				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Korunka Eduard			E-MAIL:	eduard.korunka@cnpk.cz
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:					

I.

Zadavatel prostřednictvím administrátora obdržel dne 17. 3. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a podává vysvětlení v souladu s § 98 zák. č. 134/2016 Sb.

Dotaz č. 9

V příloze 2 Příloha D 2 1 Technologie kotelny specifikace jsou v záložce odkouření kotlů DN300 uvedeny 2x stejné položky, viz řádek 30 až 35. Jedná se zejména o tlumiče hluku, kterých je celkem uvedeno 6 ks. Prosím o upřesnění, zda je opravdu požadováno 6 ks tlumičů hluku.

Odpověď zadavatele

Ano, každý komín bude obsahovat dva tlumiče -25 dB. Celkem tedy jde o 6 ks.



Dotaz č. 10

- a) V příloze 2 Priloha D 2 1 Technologie kotelný specifikace jsou v záložce rozdělovač, sběrač_ uvedeny armatury, čerpadla apod. Prosím o upřesnění, zda položky uvedené v této záložce jsou uvedeny ve VV (1 Soupis prací a VV).
- b) Prosím o upřesnění, zda materiál pro rozdělovače, sběrače je uveden ve VV (1 Soupis prací a VV).
- c) Prosím o upřesnění, zda jsou požadovány měřiče tepla. Ve výše jmenované záložce jsou zmíněny mezikusy pro měřiče tepla, ale pouze 1 ks ultrazvukového měřiče tepla. Měřiče tepla jsem nenašel v jiných záložkách VV. Pokud jsou požadovány, prosím o zaslání jejich specifikace a počtu ks.

Odpověď zadavatele

Ad) a

Ve výkazu výměr – v Zadávací dokumentaci, v Příloze č. 3 (Projektová dokumentace pro provedení stavby, včetně soupisu prací a výkazu výměr, zpracovaná autorizovanou osobou), jsou některé položky v části technologie kotelný (D.2.1) uvedeny jednou položkou s komentářem – specifikace viz příloha (položky č. 37, 39 – 46). Tyto položky jsou potom detailně popsány v přiloženém souboru „2-Priloha D.2.1 Technologie kotelný – specifikace.xls“. Zde na jednotlivých záložkách (expanzní nádoby, úprava vody a další) je uvedena přesná specifikace i počty jednotlivých komponentů z kterých se soubor ve výkazu výměr skládá.

Ad) b

Ve výkazu výměr – v Zadávací dokumentaci, v Příloze č. 3 (Projektová dokumentace pro provedení stavby, včetně soupisu prací a výkazu výměr, zpracovaná autorizovanou osobou), jsou některé položky v části technologie kotelný (D.2.1) uvedeny jednou položkou s komentářem – specifikace viz příloha (položky č. 37, 39 – 46). Tyto položky jsou potom detailně popsány v přiloženém souboru „2-Priloha D.2.1 Technologie kotelný – specifikace.xls“. Zde na jednotlivých záložkách (expanzní nádoby, úprava vody a další) je uvedena přesná specifikace i počty jednotlivých komponentů z kterých se soubor ve výkazu výměr skládá.



Ad) c

Měřič tepla bude osazen na topném okruhu "hematologie", na ostatních větvích pouze mezikusy dle projektové dokumentace (Zadávací dokumentace, Příloha č. 3 (Projektová dokumentace pro provedení stavby, včetně soupisu prací a výkazu výměr, zpracovaná autorizovanou osobou).

Dotaz č. 11

Ve VV (1 Soupis prací a VV) je v záložce D.1.4.2 - Vytápění uvedena montáž potrubí z měděných trubek (položka 16-19, 23,24). Ve VV není ale uvedena jejich dodávka, je tedy požadována dodávka měděných trubek?

Odpověď zadavatele

Položka montáž potrubí z měděných trubek je včetně dodávky materiálu a montáže měděného potrubí.

II.

Lhůta pro podání nabídek zůstává v platnosti.

V Plzni dne 19. 3. 2020

Za administrátora:

Ing. Eduard Korunka,

Centrální nákup, příspěvková organizace

