

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	201-058		
Název mostu:	Most - Broumov		
Místní název:	Most přes Huťský potok		
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	2. třída / 201		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	145.233 km	Staničení na úseku: 2.660 km	
Rok postavení:	1957		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Tachov		
Obec (MČ):	Chodský Újezd		
Katastrální území:	Chodský Újezd		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Tachov, 63-Planá		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 19.0\text{ t}$ $V_r = 48\text{ t}$ $V_e = 117\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 0.0\text{ t}$ Rok: 2018			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 5.55 m	Délka NK: 6.55 m
Šikmost: Levá 88.89 g		Volná šířka: 7.00 m	Celková šířka mostu: 0.00 m
Plocha mostu: 0.00 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -873626 Y: -1046075	WGS: 49.885868°N 12.623442°E
Popis spodní stavby: Opěry plné masivní z betonu.			
Popis nosné konstrukce: NK tvoří prostá železobetonová deska tl. 0.4m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 3.30 m		Výška NK nad hladinou vody: 2.20 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.20 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Prostý beton
	Délka: 0.00 až 0.00 m	Šířka: 0.00 až 0.00 m	Výška: 0.00 až 0.00 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 5.55 m	Kolmá světlost: 5.10 m	Konstrukční výška: 0.40 m
	Rozpětí: 6.05 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Železobeton	Další materiál: Nezadaný	
	Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: Nezadaný		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 7.00 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Ocelové zábradlí.		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			

Archivace projektu: Nezadaná

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: V - Špatný

Spodní stavba: IV - Uspokojivý

Použitelnost: V - Nepoužitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 16.7.2018

Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 24.3.2020 07:49 Vytisknul z BMS: Fuks Jiří, Ing.