

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 10

NÁZEV ZAKÁZKY

ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, A.S. - KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY – 2. VYHLÁŠENÍ

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/35/CN/20	ČÍSLO JEDNACÍ:	1303/20/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P20V00000102
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7780.html				
ODKAZ VVZ:	Z2020-007584				
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Plzeňský kraj				
SÍDLO:	Škroupova 18			IČO:	70890366
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Josef Bernard - hejtman PK; Mgr. Jiří Leščinský - ředitel KÚPK				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Roman Dohnal				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Korunka Eduard			E-MAIL:	eduard.korunka@cnpk.cz
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:					

I.

Zadavatel prostřednictvím administrátora obdržel dne 27. 3. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a podává vysvětlení v souladu s § 98 zák. č. 134/2016 Sb.

Dotaz č. 27

V souboru 2Priloha D 2 1 Technologie kotelny specifikace je v záložce Zařízení dodavatele KGJ položka č.9 (Kulisové tlumiče hluku odpadního vzduchu, útlum na cca 35 dB(A)/10m skládající se ze 3 segmentů) a záložce Odvod zbytkového tepla KGJ je položka č. 1.02 (Tlumič hluku 1000x800, dl. 1500, sestavený z tlumících buněk 500x200x1000 (8 ks)). Jedná se o dvě různé položky nebo se jedná o totožné položky? Na výkrese Technologie č. 6. Odvod zbytkového tepla kogenerační jednotky je zakreslen pouze jeden tlumič hluku odpadního vzduchu.





Centrální nákup
Plzeňského
kraje

Odpověď zadavatele

Položka č. 9 se týká příslušenství KGJ na straně spalín. V případě položky č. 1.02 se jedná se o komponenty pro odvod chladicího vzduchu KGJ. Chladicí vzduch bude vyveden VZT potrubím s tlumičem hluku do venkovního prostoru, v zimním období bude sloužit k vytápění strojovny kogenerace – viz. TZ část D. 2.1 Technologie kotelny. Jedná se tak o dvě různé položky. Na výkrese Technologie č. 6. - Jeden tlumič hluku 1000x800, dl. 1500, je sestavený z tlumících buněk 500x200x1000 (8 ks).

II.

Lhůta pro podání nabídek do 03. 04. 2020 10:00 zůstává v platnosti.

V Plzni dne 30. 3. 2020

Za administrátora:

Ing. Eduard Korunka,

Centrální nákup, příspěvková organizace

