



Centrální nákup
Plzeňského
kraje

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 11

NÁZEV ZAKÁZKY

ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, A.S. - KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY – 2. VYHLÁŠENÍ

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/35/CN/20	ČÍSLO JEDNACÍ:	1307/20/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P20V00000102
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7780.html				
ODKAZ VVZ:	Z2020-007584				
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Plzeňský kraj				
SÍDLO:	Škroupova 18			IČO:	70890366
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Josef Bernard - hejtman PK; Mgr. Jiří Leščinský - ředitel KÚPK				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Roman Dohnal				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Korunka Eduard			E-MAIL:	eduard.korunka@cnpk.cz
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:					

I.

Zadavatel prostřednictvím administrátora obdržel dne 27. 3. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a podává vysvětlení v souladu s § 98 zák. č. 134/2016 Sb.

Dotaz č. 28

V technické zprávě části D 2.1 Technologie kotelny v kapitole 4.1. Koncepce nového zdroje tepla je u základního příslušenství uvedeno, že součástí regulace kotlového okruhu je kotlové čerpadlo s řízením otáček a hydraulický uzávěr. Takto popsané zapojení, ale neodpovídá schématu zapojení kotelny viz příložená PD (na schématu zapojení chybí kotlové čerpadlo). Hydraulické zapojení dle schématu podle nás nemůže tvořit funkční celek a není možno regulovat výkon jednotlivých kotlů, jejich střídání a přepínání v případě potřeby výkonu více než jednoho kotle. Prosíme o uvedení do



souladu technické zprávy a schématu zapojení a vysvětlení, jak je zajištěna regulace primárního kotlového okruhu.

Odpověď zadavatele

Zadávací dokumentace veřejné zakázky nemůže uvádět obchodní názvy výrobků. Zadavatel tedy pouze obecně popisuje možnosti regulátorů dostupných na trhu, které mají řadu různých funkcionalit. Řízení kaskády a střídání kotlů zajišťuje kaskádový modul. Hydraulický uzávěr je trojcestný přepínací ventil, který hydraulicky odstaví kotel, který není v provozu.

II.

Lhůta pro podání nabídek do 03. 04. 2020 10:00 zůstává v platnosti.

V Plzni dne 30. 3. 2020

Za administrátora:

Ing. Eduard Korunka,

Centrální nákup, příspěvková organizace

