

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	2669/20/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
III/19347 a III/19348 Kvíčovice (2. etapa)			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	16 272 600,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Jedná se o rekonstrukci části stávající silnice III/19347 a to v úseku od mostu v obci Kvíčovice po konec obce Kvíčovice ve směru na Holýšov.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P20V00000131		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel	30.3.2020	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
1	Při realizaci stavby vznikne odpad z bourání komunikace – frézovaná asfaltová drť. Obsahem zadávací dokumentace není zpráva o laboratorní zkoušce – stanovení množství PAU v asfaltových směsích komunikací. Tento rozbor bude zajišťovat dodavatel stavby? V případě nevyhovujícího výsledku není možné uložit tento odpad na běžné skládce. Jakým způsobem bude v průběhu realizace řešena tato skutečnost? (velký rozdíl za skládkovné a dopravu na skládku)		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Zadavatel sděluje, že informace je uvedena v čl. 20.1. ZD: Odfrézovaný materiál bude odvezen na středisko SÚS Horšovský Týn - Valdorf. Na základě vyhlášky 130/2019 bylo provedeno stanovení množství PAU v asfaltových směsích, dle výsledků je odfrézovaný materiál zařazen do kvalitativní třídy ZAS-T1 a ZAS-T2.		
Datum vyhotovení:	31.3.2020		

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky