







- 


OVLADAČ ZAPÍNAČÍ 10A, IP44
- 

SPÍNAČ JEDNOL. 10A, IP44
- 

ZÁSUVKA POLOZAP., 16A, 250V, IP44
- 

ZÁSUVKA POLOZAP. DVOJ. S PŘEP.OCHR. PRO PC, 16A, 250V, IP44
- 

KOMUNIKAČNÍ ZÁSUVKA RJ45
- 

PODLAHOVÁ KRABICE SE ZÁSUVKOU 230V, 16A, ZÁSUVKOU S PŘEP.OCHR. PRO PC 230V, 16A A KOMUNIKAČNÍ ZÁSUVKOU RJ45
- 

KABELOVÝ VÝVOD
- A

B

C


LED SVÍTIDLO DLE ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU OSVĚTLENÍ

3.FÁZ. OSVĚTLOVACÍ LIŠTA DLE ARCH.NÁVRHU OSVĚTLENÍ


LED PÁSEK DLE ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU OSVĚTLENÍ
- N

V

ZAPUŠTĚNÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO KULATÉ 3W, 230V, 1h, IP44

VENTILÁTOR 16W, 230V, IP45, cca 180m3/h
- 

TERMOSTAT PRO PODLAHOVÝ KONVEKTOR



REGULÁTOR VLHKOSTI (HYGROSTAT)

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

- PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

: 3NPE stř. 50Hz 400/230V/TN-C-S

: ZÁKLADNÍ OCHRANA DLE č. 411.2

: OCHRANA PŘI PORUŠE – OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM DLE č. 411.3.1, OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE č. 411.3.2 A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V PŘÍPADĚ PORUCHY.

: DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM S REZIDUÁLNÍM PROUDEM 30 mA PRO ZÁSUVKY DLE č. 411.3.3
- PROSTOR DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3
PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 :

: VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

: VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

KABELOVÉ TRASY

- KABELOVÁ TRASA ELEKTRO
- KABELOVÁ TRASA DATOVÝCH KABELŮ

DOPLŇNĚNÉ KABELOVÉ TRASY BUDOU VEDENY VE SPÁRÁCH A POD OMÍTKOU.
DATOVÉ KABELY V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU VEDENY V PLASTOVÝ LIŠTÁCH.

Navrhl	J. MIKUŠKA	Kontroloval	ING. MIKUŠKA	WİNTEL s.r.o.	
Vypracoval	J. MIKUŠKA	ZP	ING. WOLETZ	projekce – dodávky – montáže	
Kreslil	CANON IPF670			tel: 545 579 745, email: wintel@wintel.cz	
Investor	MUZEUM JIŽNÍHO PLZEŇSKA – BLOVICE			Počet A4	ECA
Místo stavby	BLOVICE – HRADIŠTĚ			Datum	02/2020
Stavba	ZÁMEK HRADIŠTĚ			Stupeň	RDS
Objekt PS	REHABILITACE SKLEPŮ POD VÝCHODNÍM KŘÍDLEM – II.ETAPA			Č.zak.	W008-20-P
	ELEKTROINSTALACE			Arch.č.	
				W008-20/P.201	
Obsah				Měřítko	Č. výkresu
				1:100	změna
				Kótováno v MM	201