


PLASTOVÁ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ POD OMÍTKU 56 MODULŮ



ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ : 3NPE stř. 50Hz 400/230V/TN-C-S
: 3NPE stř. 50Hz 400/230V/TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

čl.411 - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

- ZÁKLADNÍ OCHRANA: ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY

- OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY

čl.415 - DOPLŇKOVÁ OCHRANA-PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

PROSTORY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 : NORMÁLNÍ

INSTALOVANÝ VÝKON : $P_i = 13 \text{ kW}$

KRYTÍ : IP30

PŘÍVOD : SHORA

VÝVODY : DOLŮ

HLOUBKA : 100 MM

Navrhl	J. MIKUŠKA	<i>[Signature]</i>	Kontroloval	ING. MIKUŠKA	<i>[Signature]</i>	WINTel s.r.o. projekce - dodávky - montáže tel: 545 579 745, email: wintel@wintel.cz Václavská 237/6, 603 00 BRNO	
Vypracoval	J. MIKUŠKA	<i>[Signature]</i>	ZP	ING. WOLETZ			
Kreslil	EPSON M2000					Počet A4	5x A4 ECA
Investor	MUZEUM JIŽNÍHO PLZEŇSKA - BLOVICE					Datum	02/2020
Místo stavby	BLOVICE - HRADIŠTĚ					Stupeň	RDS
Stavba	ZÁMEK HRADIŠTĚ					Č.zak.	W008-20-P
Objekt PS	REHABILITACE SKLEPŮ POD VÝCHODNÍM KŘÍDLEM - II.ETAPA ELEKTROINSTALACE					Arch.č.	W008-20/P.202/1-5
Obsah	ROZVÁDĚČ R30					Měřítko	č. výkresu
						-	změna
						Kótováno v MM	2/1

POLE		
Č.FUNKČ.CELKU		
NÁZEV	OSVĚTLENÍ	ZÁSUVKY
OSPO		

