

Schema zapojení těles klasík v 1.PP



Schema zapojení nových deskových těles VK a VKL



Stoupací potrubí a připojovací potrubí k tělesům je vedeno při stěnách v originálních plastových objímkách
Rozvod potrubí je proveden z měděných trubek, spojován je kapilárním pájením.
Potrubí v prostupech stropů a v rýze v podlaze bude opatřeno návlekovou izolací tl. 40 mm.

Rozměry potrubí -
DN 12 Ø 15 x 1 mm
DN 15 Ø 18 x 1 mm
DN 20 Ø 22 x 1 mm
DN 25 Ø 28 x 1 mm
DN 32 Ø 35 x 1,5 mm
DN 40 Ø 42 x 1,5 mm
DN 50 Ø 54 x 1,5 mm
DN 60 Ø 64 x 2,0 mm
DN 70 Ø 76 x 2,0 mm

Vedoucí projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	
Ing. Martin Volný	Jiří Carda	Jiří Carda	
Investor	Střední odborná škola, Stříbro, Benešova čp. 508		
Kraj Plzeňský	MěÚ Stříbro	StÚ Stříbro	

Žeťovského 2227
356 01 Sokolov
359 574 086
DIČ - CZ49787942

Název akce: Oprava vnitřních rozvodů vody a kanallzace

Lokalita akce: STŘÍBRO, Benešova čp. 508

Stavba - objekt

Obsah: Vytápění - schema jih

Účel	DPS
Datum	06/2016
Číslo zakázky	1010/2017
Formát	10 A4
Kótováno	mm
Měřítko	1 : 50
Číslo výkresu	6