



Stoupací potrubí a připojovací potrubí k tělesům je vedeno při stěnách v originálních plastových objímkách měděných trubek, spojován je kapilárním přilepením. Rozvod potrubí je proveden z měděných trubek, spojení je kapilárním přilepením. Potrubí v prostupech stropů a v rýze v podlaže bude opatřeno návěkovou izolací tl. 40 mm

[illegible]