



Schema zapojení deskových těles VK a VKL

Nová deskové tělesa

Modelř VK Deskové otopné těleso v provedení VENTIL KOMPAKT, pravé připojení
Modelř VKL Deskové otopné těleso v provedení VENTIL KOMPAKT, levé připojení

Nový rozvod /stoupačky a přípojky k tělesům/ je veden při stěně a nad podlahou v originálních objímkách.

Letáté rozdílné potrubí v přízemíbé /stoupačka č. 27, 28, 29/ je zakryto plastovými kryty

Délka odskoků stoupaček v držácích v podlahách 100 - 200 mm
Potrubí v podlahách a v prostupech stropy v celé délce opatřeno návlekovou izolací tl. 50 mm

Rozvod potrubí je provedem z měděných trubek, spojovaním je kapilárním pájením

Rozmìry potrubí - DN 10 Ø 15 x 1 mm
DN 15 Ø 18 x 1 mm
DN 20 Ø 22 x 1 mm
DN 25 Ø 28 x 1 mm
DN 32 Ø 35 x 1,5 mm
DN 40 Ø 42 x 1,5 mm

Vedoucí projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Železničního 2227 356 01 Sokolov 359 574 086 DIČ - CZ49787942
Ing. Martin Votruba	Jiří Farda	Jiří Farda	
Investor Město nad Ohří, Divadelní nám. 1, 441 01 Žatec			
Kraj Ústecký	Okres Louny	Obec Žatec	
Název akce: Oprava vytápění			Měřítko 1:50
			Datum 03/2019
Lokalita akce: STŘÍBRO, Benešova čp. 508			Číslo zakázky 1900-0000
			Formát 13,44
			Kótování mm
			Výkres A - 3b
Stavba - objekt			Číslo výkresu
Obsah: Vytápění - půdorys 1. NP			2