



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7

Spisová značka:	CN/151/CN/19	Číslo jednací:	1845/20/CN
E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7654.html	VVZ	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/162100
ZADAVATEL:	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56		
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 31800 Plzeň		
IČO:	69456330		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZADAVATELE:	Ing. Jaroslav Černý, ředitel		
POVĚŘENÁ OSOBA ZADAVATELE:	Ing. Jaroslav Černý, ředitel		
PROFIL ZADAVATELE V E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/profile_display_100.html		
Zadavatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona.			
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace		
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň		
IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ADMINISTRÁTORA:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka		
POVĚŘENÁ OSOBA ADMINISTRÁTORA:	Jméno, příjmení:	Ing. Dana Kocová	
	tel.:	+420 770 136 842	
	e-mail:	dana.kocova@cnpk.cz	
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
Atletický tunel – SOUE Vejprnická 56, Plzeň			
Podlimitní veřejná zakázka podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadávaná v otevřeném řízení v souladu s § 56 zákona.			

Zadavatel prostřednictvím administrátora obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a podává vysvětlení v souladu s § 98 zák. č. 134/2016 Sb.

Znění žádosti o vysvětlení ZD

Za účelem řádného nacenění svítidel žádáme zadavatele o prověření nesouladů projektové dokumentace a výkazu výměr.

Příklad nesouladu:

Ve výkazu výměr s odvoláním na legendu (knihu?) svítidel

pol. 723. H SVITIDLO B Svítidlo ozn. "B" (viz legenda svítidel) kus 52,0

Ze specifikace v PD Osvětlení 2np:

MODUS AREL4000RM2KVM Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná AL mřížka, UGR<19 označení svítidla B počet kusů 208

Vzhledem ke skutečnosti, že výkaz výměr odkazuje na legendu svítidel, domníváme se, že se jedná o Knihu svítidel a dovoluujeme si tímto požádat o její poskytnutí.

Odpověď zpracovatele PD:

Při naceňování svítidel je třeba vycházet výhradně z výkazu výměr navazující na legendu svítidel uvedenou v technické zprávě části elektro (popis svítidel a počet kusů). Při výpočtu osvětlení byla použita svítidla, se kterými pracuje výpočtový program, a nedají se při zadávání měnit. Výsledná dosažená Intenzita osvětlení by však měla být v projektu elektro v pořádku.

Znění žádosti o vysvětlení ZD

*Dveře B2/05 – vstup od parkoviště
Žádáme zadavatele, zda opravdu trvá na řešení této vstupní stěny dle zadání specifikovaném v příloze Okenní pásy, parapety, tzn. rám dvoukřídlých otvíravých dveří osazený jen do tabule skla. Jedná se o velmi nadstandardní a tomu také odpovídající velmi nákladné řešení.*

Odpověď zpracovatele PD na tuto žádost o vysvětlení do termínu zveřejnění tohoto vysvětlení ZD nebyla ještě dostatečně konkrétní a bude tudíž zveřejněna v rámci dalšího vysvětlení ZD.

Znění žádosti o vysvětlení ZD

*V zadávací dokumentaci je v oddíle Stavebně konstrukční řešení ve výkrese č. D.2.6. VÝKRES TVARU NAD 2.NP-A řešena nosná konstrukce nad rozšířenou částí atletického tunelu ocelovými nosníky IPE 500 v příčném směru a IPE 270 v podélném směru. Ve výkazu výměr je tato nosná konstrukce obsažena v položce č. 46 - **D+M ocelové konstrukce stropu z profilů IPE 500, specifikace dle PD - kompletní provedení vč kotevniho, spojovacího materiálu a povrchové úpravy ve výměře 28,121 t.** V popisu položky jsou však uvedeny pouze profily IPE 500 s měrnou hmotností 90,7 kg/m.*

Dotaz: Žádáme zadavatele o vyjasnění rozporu mezi PD a VV a úpravu příslušné části zadávací dokumentace.

Odpověď zpracovatele PD:

Ve výkazu výměr nebylo možné z důvodu obšírnosti vyjmenovat úplně všechny položky ocelové konstrukce nad prostorem pro skoky v atletickém tunelu. Byla proto pro orientaci uvedena pouze hlavní položka nosné sestavy - ocel. profily IPE 500. Při kontrole jsme zjistili, že uvedená váha konstrukce 28,121 t odpovídá navržené sestavě a je proto nutné ocenit celé toto váhové množství dle zkušenosti uchazeče s dodávkou a montáží obdobných konstrukcí.

Znění žádosti o vysvětlení ZD

Na obj. SO 02 a SO 03 - střecha s obráceným pořadím vrstev přitížená kačírkem. Je ve VV pol. na D+M kačírku, případně jaká má být jeho tloušťka

Odpověď zpracovatele PD:

Skladba střech byla původně uvažovaná se standardním pořadím vrstev a takto byla i uvedena ve výkazu výměr a kontrolním rozpočtu. Z důvodu množství prostupů (VZT a ZTI) byla následně změněna na skladbu střechy v tomto směru bezpečnější, tedy s obráceným pořadím vrstev. Je proto třeba počítat s přitěžovací vrstvou kačírku tl. 50 mm + bezpečnostní chodníček kolem atiky z beton. dlaždic 600 x 400 x 40 mm a nebude naopak použita parozábrana. Konečná skladba pro ocenění je součástí výkazu výměr v příloze.

Součástí tohoto vysvětlení je aktualizovaný soupis prací a výkaz výměr ve znění Vysvětlení ZD č. 7, který bude použit do nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení ZD

Doplnění bližší specifikace vnitřních dveří – materiál

Odpověď zpracovatele PD:

Vnitřní dveře jsou uvažovány ze standardních materiálů (dřevěný rám + DTD výplň) a vzhledem k prostředí, kde budou osazeny, se zvýšenou odolností proti vlhkosti. Povrchová úprava laminát v dézenu modřín, případně olše nebo buk pařený. Je potřeba vybrat typ, který se ve stejném vzhledu vyrábí také jako protipožární. Záručně pro tyto dveře jsou uvažovány jako obložkové, tedy s montáží do hotových omítnutých otvorů.

Zadavatel v souvislosti s množstvím obdržených žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace a opožděným odpovědím na některé z dotazů prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 26. 05. 2020 do 10.00 hod.

V Plzni dne 04. 05. 2020

Za administrátora:

Ing. Dana Kocová

Centrální nákup, příspěvková organizace