

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Markéta Pečková	tel.	377 172 411
č.j.	3859/20/SÚSPK-P	email:	marketa.peckova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Most ev. č. 195-004 Skařez - 2. výpsání			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	10 079 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stávajícího most ev. č. 195-004 Skařez a oprava navazující části silnice II/195.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P20V00000144		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotaz			
Zadavatel obdržel	14.05.2020	žádost o vysvětlení ZD (dotaz) s následujícím obsahem:	
1	Ve výkazu výměr SO 201 položky č. 31 je uvedena výměra 25 m2 pažení. Dle našeho kontrolního propočtu se domníváme, že v uvedeném výpočtu není obsažena plocha pažení na vtokové straně. Prověří zadavatel uvedený výpočet?		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Pažení bylo původně uvažováno pro případ mělkého založení sloupu nadzemního vedení v blízkosti stavební jámy. Tato skutečnost nebyla potvrzena, proto bylo pažení v PDPS zrušeno a zůstalo pouze v příloze 201.10 výkopy. S pažením nebude v nabídce uvažováno, jáma se provede svahovaná. Kubatura výkopů odpovídá této skutečnosti.		
Lhůta pro podání nabídek se na základě tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace nemění, nabídky je možné podávat do 27. 5. 2020 do 10 hodin.			
Datum vyhotovení:	15.05.2020		

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky