



Půdorys 1.NP



KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ SOUSTAVY:
Stávající rozvody (potrubí) parního systému vytápění
Stávajících otopných těles - REGISTRŮ
Stávajícího zařízení umístěného v šachtě (vodoměr) dle možnosti
Zaslepení vývodů potrubí po demontáži

THERMOLUFT KT s.r.o. VZT, klimatizace a vytápění Fr. Šumavského 867/III, Klatovy, IČO: 29109990 mob.: +420736612550, www: www.thermoluft.cz		INVESTOR Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, 33901 Klatovy		STUPEŇ PD : DŮR+DSP+ Zadávací dokumentace	
VYPRACOVAL Ing. Pavel Kovářík		OBSAH		číslo výkresu	
VEDOUČÍ PROJEKTANT, KONTROLOVAL Ing. Jaroslav Štětka		Teplovodní přípojka pro objekt č.p. 499, připojení na výměňníkovou stanici monobloku - I. etapa Zrušení parovodní přípojky, nová technologie zdroje tepla a otopné soustavy a plynovod pro objekt diesel elektrické centrály na p.č.st. 2949		B-01	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jaroslav Štětka		D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		D.1.4.b)	
AUTOR		AUTOR		FORMÁT: 2A4	
THERMOLUFT KT s.r.o.		DATUM 07 / 2018		MĚŘÍTKO 1:50	
VÝKRES		VYTÁPĚNÍ: stávající stav a demontáž		D.1.4.b)	