PŮDORYS 1.PP
Nový stav



Demontáž stávajícího zařízení a montáž nového zařízení pro přípravu TV musí být provedena tak, aby nedošlo k dlouhodobé odstávce dodávky teplé vody do objektu nemocnice. Před odpojením stávající přípravy teplé vody musí být zajištěna příprava teplé vody pomocí elektrického topného tělesa v novém zásobníku teplé vody.

* Celý systém výměníkové stanice a navazujících otopných okruhů bude řízen novým řídícím systémem.
Systém měření a regulace musí být dále vizualizován a zaveden na dispečerské pracoviště obsluhy topného systému areálu nemocnice.
Systém vizualizace musí být kompatibilní se stávajícím vizualizačním systémem.

THERMOLUFT KT s.r.o.
VZT, klimatizace a vytápění
Fr. Šumavského 867/III, Klatovy, IČO: 29109990
mob.: +420736612550, www: www.thermoluft.cz

INVESTOR
Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, 339 01 Klatovy

STUPEŇ PD : DÚR+DSP+ zadávací dokumentace

- A PRŮVODNÍ ZPRÁVA
- B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- C SITUAČNÍ VÝKRESY
- D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
  - D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
    - D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
    - D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
    - D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
    - D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
      - D.1.4.a) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
      - D.1.4.b) VZT A VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ, PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ
      - D.1.4.c) MĚŘENÍ A REGULACE
      - D.1.4.d) SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
  - D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
- E DOKLADOVÁ ČÁST

VYPRACOVAL	Jan Štětka
VEDOUCÍ PROJEKTANT, KONTROLOVAL	Ing. Jaroslav Štětka
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jaroslav Štětka
AUTOR	THERMOLUFT KT s.r.o.

NÁZEV STAVBY
Teplovodní přípojka pro objekt č.p. 499, připojení na výměníkovou stanici monobloku - *II. etapa*

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

DATUM 07 / 2019 | MĚŘÍTKO 1:50 | FORMÁT: 2A4

ČÍSLO VÝKRESU
B-06

VÝKRES
VYTÁPĚNÍ: PŮDORYS 1.PP - Nový stav

D.1.4.b)