

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Adresa: Skřetova 15, 30100, Plzeň, tel.: +420377155111, e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID: samai8a

V Rokycanech dne 6.2.2019
Č.j.: 1993/24/2019
Vyřizuje: MUDr. Hana Rousková
Telefon: 371722051
Č.j. odesílatele:

**Západočeské muzeum v Plzni
Kopeckého sady 357/2
301 00 Plzeň**

**zastoupení:
MP technik s.r.o..
Francouzská č.p. 149
345 62 Holýšov**

Věc: závazné stanovisko k návrhu projektové dokumentace pro stavební řízení na akci „Depozitář okresního muzea (Rokycany)“, na parc. č.st. 119 v k.ú. Rokycany, investor Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň, IČ 47733535

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako orgán ochrany veřejného zdraví (dále jen „KHS“) a současně jako dotčený správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odstavce 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení výše uvedené stavby, doručenou dne 24.1.2019 podanou společností MP technik s.r.o., Francouzská č.p. 149, 345 62 Holýšov, zplnomocněným zástupcem stavebníka.

Po zhodnocení souladu předloženého záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni toto závazné stanovisko:

s předloženým návrhem projektové dokumentace **pro stavební řízení na akci „Depozitář okresního muzea (Rokycany)“, na parc. č.st. 119 v k.ú. Rokycany, investor Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň, IČ 47733535**

se souhlasí.

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace, zpracovaná společností MP technik s.r.o., Francouzská č.p. 149, 345 62 Holýšov, v květnu 2018 (hlavní projektant Martin Polák, ČKAIT 0202087), řeší stavební úpravy stávajícího objektu s č.p. 123 na parc.č.st. 119 v k.ú. Rokycany. Jedná se o městský dům, který slouží jako depozitář okresního muzea. V rámci úprav je navržena nová elektroinstalace, výměna rozvodů kanalizace a topení, drobná úprava sanitárního zařízení ve 3.NP (posunutí dveří a otočení sprchového koutu).

Vytápění je zajištěno teplovodním ústředním topením pomocí nástěnných radiátorů. Zdrojem tepla je plynový kondenzační kotel. Výsledné teploty jsou v souladu s požadavky nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění. Ohřev teplé užitkové vody je řešen elektrickými zásobníkovými ohřívači teplé vody.

Umělé osvětlení dle doložených výpočtů v PD odpovídá platné ČSN EN 12464-2.

Napojení na inženýrské sítě je stávající. Zásobování pitnou vodou je ze stávajícího vodovodního řadu.

Předložená projektová dokumentace je v souladu s požadavky předpisů platných v oblasti ochrany veřejného zdraví, a proto bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko k předloženému záměru.

MUDr. Hana Rousková - odborný rada
vedoucí oddělení hygieny práce Plzeň sever a Rokycany
Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Krajská hygienická stanice
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
územní pracoviště ROKYCANY



Příloha: PD paré č. 3