



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor životního prostředí

Masarykovo náměstí 1

Střed

337 01 Rokycany

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 5. 3. 2020

V Rokycanech dne 10. 3. 2020

Podpis



Váš dopis ZN / ze dne

Naše značka

MeRo/510-2/OŽP/20

Vyřizuje / linka

Ing. Timko / 249
stefan.timko@rokycany.cz

V Rokycanech

17. 2. 2020

ROZHODNUTÍ

Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí ve věci ve věci povolení stavby vodního díla – „II/233, Radnice, průtah“ – SO 310 Dešťová kanalizace, v k.ú. Radnice u Rokycan, v městě Radnice.

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „vodní zákon“*), jako speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „stavební zákon“*) a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*), vydává pro:

Město Radnice, IČO: 00259021, se sídlem Nám. Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice

a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., IČO: 72053119, se sídlem Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň – Koterov,
zastoupené na základě plné moci ze dne 18. 3. 2018 a 4. 11. 2019 společností Boula IPK s.r.o., IČO: 28035461, se sídlem Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň,

dle ust. § 15 odst. 1 cit. vodního zákona a § 115 stavebního zákona **stavební povolení k vodnímu dílu – „II/233, Radnice, průtah“ – SO 310 Dešťová kanalizace,**
na těchto pozemcích:

Parcelní č.: Druh pozemku – využití:

2210/1	ostatní plocha – ostatní komunikace
2210/6	ostatní plocha – ostatní komunikace
2385/1	vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené
2243	ostatní plocha – silnice

v k.ú. Radnice u Rokycan, v městě Radnice, okres Rokycany, Plzeňský kraj, č.h.p. 1-11-02-0910-00, v povodí drobného vodního toku Radnický potok, IDVT: 10278584, číslo a název útvaru povrchových vod: BER_0640 „Radnický potok od pramene po ústí do toku Berounka“.

Orientační určení polohy vodního díla souřadnicemi (S-JTSK):

- začátek stoky „A“:	X = 1060119	Y = 804411
- výústní objekt stoky „A“:	X = 1060103	Y = 804111
- začátek stoky „A1“:	X = 1060030	Y = 804213.

Projektovou dokumentaci pro stavební řízení vypracoval v říjnu 2019 Ing. Zdeněk Bláha, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0200528.

Projektová dokumentace řeší výstavbu stok dešťové kanalizace v rámci rekonstrukce silničního průtahu města Radnice (komunikace II/233). Stávající dešťová kanalizace bude zrušená a nahrazená novou kanalizací. Vyústění do Radnického potoka zůstává zachované. Dešťová kanalizace na náměstí Kašpara Šternberka směrem k Radnickému potoku je na konci své životnosti, je propadlá a téměř nefunkční. Nová trasa bude vedená v ose jízdního pruhu. Dále bude provedena rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici Plzeňské a Pražské. Celková plocha komunikací a zpevněných ploch se rekonstruovanou komunikací nezvětší.

Na náměstí Kašpara Šternberka a ve východní části ulice Pražské bude uložena **dešťová stoka „A“ DN 250 – 400 v celkové délce 322,55 m**. Sklon stoky je navržený od 10,0 do 38,2 ‰, hloubka stoky je od 1,18 m do 2,83 m. Stoka bude provedená z kanalizačního kameninového potrubí KT 300 a KT 400, resp. kanalizačního PVC DN 250/SN 12 a DN 300/SN 12. Na trase bude osazeno 12 typových montovaných betonových revizních šachet. Stoka „A“ bude zaústěná do koryta Radnického potoka v těsné blízkosti nového mostu.

Ze stoky „A“ bude odbočovat do Dědické ulice **dešťová stoka „A1“ DN 250 v délce 51,30 m**. Sklon stoky je navržený jednotný 27,6 ‰, hloubka stoky je od 1,77 m do 2,60 m. Stoka bude provedená z kanalizačního PVC DN 250/SN 12. Na trase budou osazené 3 typové montované betonové revizní šachty.

Na konci města Radnice na výjezdu směrem na obec Břasy bude v křižovatce Plzeňské a Nádražní ulice uložena **dešťová stoka „B“ DN 250 v délce 12,50 m**. Sklon stoky je navržený 12,0 ‰, hloubka stoky je od 1,18 m do 1,35 m. Stoka bude provedená z kanalizačního kameninového potrubí KT 250. Na trase budou osazené 2 typové montované betonové revizní šachty. Koncová šachta bude připravená pro budoucí prodloužení stoky „B“.

Povolení se vydává ve smyslu ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona za dodržení těchto podmínek a povinností:

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, veškeré změny oproti projektové dokumentaci budou projednány s vodoprávním úřadem.
2. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech podzemních vedení a zařízení a při realizaci stavby bude respektovat pokyny dané jejich správcí.
3. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem (viz § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona). Tato osoba s uvedením názvu a sídla a termín zahájení stavby bude oznámena vodoprávnímu úřadu nejpozději 14 dní před zahájením stavby.
4. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí o umístění stavby, vydaného Městským úřadem Radnice, stavebním odborem pod č.j. MěÚ/551/2019-5 ze dne 28. 8. 2019.
5. Stavba může být užívána jen na základě **kolaudačního souhlasu** dle § 15 cit. vodního zákona a § 122 cit. stavebního zákona. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný vodoprávní úřad. K žádosti stavebník přiloží:
 - předávací a přijímací protokol od prováděcí stavební firmy včetně kopie stavebního deníku
 - prohlášení o shodě a atesty rozhodujících materiálů použitých při výstavbě
 - dokumentace skutečného provedení stavby, pokud došlo k odchylkám oproti schválené projektové dokumentaci
 - geodetické zaměření stavby
 - doklad o využití, příp. zneškodnění odpadů vzniklých na stavbě.

6. Stavba bude provedena vč. závěrečné kontrolní prohlídky (kolaudace) **nejpozději do 31.3.2022.**

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Rokycany, odbor životní prostředí obdržel dne 29. 1. 2020 žádost Města Radnice, IČO: 00259021, se sídlem Nám. Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice a Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., IČO: 72053119, se sídlem Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň – Koterov, zastoupené na základě plné moci ze dne 18. 3. 2018 a 4. 11. 2019 společností Boula IPK s.r.o., IČO: 28035461, se sídlem Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, o povolení stavby vodního díla – „II/233, Radnice, průtah“ – SO 310 Dešťová kanalizace, na pozemcích p.č. 2210/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2210/6 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2385/1 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 2243 (ostatní plocha – silnice) v k.ú. Radnice u Rokycan, v městě Radnice, okres Rokycany, Plzeňský kraj.

Projektovou dokumentaci pro stavební řízení vypracoval v říjnu 2019 Ing. Zdeněk Bláha, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0200528.

Projektová dokumentace řeší výstavbu stok dešťové kanalizace v rámci rekonstrukce silničního průtahu města Radnice (komunikace II/233). Stávající dešťová kanalizace bude zrušená a nahrazená novou kanalizací. Vyústění do Radnického potoka zůstává zachované. Dešťová kanalizace na náměstí Kašpara Šternberka směrem k Radnickému potoku je na konci své životnosti, je propadlá a téměř nefunkční. Nová trasa bude vedená v ose jízdního pruhu. Dále bude provedena rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici Plzeňské a Pražské. Celková plocha komunikací a zpevněných ploch se rekonstruovanou komunikací nezvětší.

Na náměstí Kašpara Šternberka a ve východní části ulice Pražské bude uložena **dešťová stoka „A“ DN 250 – 400 v celkové délce 322,55 m.** Sklon stoky je navržený od 10,0 do 38,2 ‰, hloubka stoky je od 1,18 m do 2,83 m. Stoka bude provedená z kanalizačního kameninového potrubí KT 300 a KT 400, resp. kanalizačního PVC DN 250/SN 12 a DN 300/SN 12. Na trase bude osazeno 12 typových montovaných betonových revizních šachet. Stoka „A“ bude zaústěná do koryta Radnického potoka v těsné blízkosti nového mostu.

Ze stoky „A“ bude odbočovat do Dědické ulice **dešťová stoka „A1“ DN 250 v délce 51,30 m.** Sklon stoky je navržený jednotný 27,6 ‰, hloubka stoky je od 1,77 m do 2,60 m. Stoka bude provedená z kanalizačního PVC DN 250/SN 12. Na trase budou osazené 3 typové montované betonové revizní šachty.

Na konci města Radnice na výjezdu směrem na obec Břasy bude v křižovatce Plzeňské a Nádražní ulice uložena **dešťová stoka „B“ DN 250 v délce 12,50 m.** Sklon stoky je navržený 12,0 ‰, hloubka stoky je od 1,18 m do 1,35 m. Stoka bude provedená z kanalizačního kameninového potrubí KT 250. Na trase budou osazené 2 typové montované betonové revizní šachty. Koncová šachta bude připravená pro budoucí prodloužení stoky „B“.

Ve věci vydal Městský úřad Radnice, stavební odbor pod č.j. MěÚ/551/2019-5 ze dne 28.8.2019 rozhodnutí o umístění stavby, které nabylo právní moci dne 4. 10. 2019. Městský úřad Radnice, stavební odbor pod č.j. MěÚ/1015/2019-2 ze dne 16. 1. 2020 vydal souhlas se stavbou dle § 15 odst. 2 stavebního zákona.

K záměru bylo vydáno stanovisko správce povodí (Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka) pod č.j. PVL-4692/2020/340/Kor, PVL-1201/2020/SP ze dne 21. 1. 2020. Správce povodí souhlasí s uvedeným záměrem bez připomínek.

IČO	ID datové schránky	telefon	fax	úřední dny
002 59 047	mmfb7hp	371 706 + číslo linky	371 706 115	pondělí a středa od 07.15 do 16.45 hodin

Dále bylo ve věci vydáno vyjádření správce Radnického potoka (Lesy ČR, s.p., správa toků – oblast povodí Berounky) pod č.j. LCR955/006702/2019 ze dne 20. 1. 2020. V korytě vodního toku bude vybudován výústní objekt předmětné dešťové kanalizace. Výústní objekt kanalizace je zakomponován do stavby úpravy koryta toku, prováděné v rámci rekonstrukce silničního mostu. Podmínky správce toku byly proto zahrnuty do souhlasu vodoprávního úřadu, vydaného Městským úřadem Rokycany, odborem životního prostředí pod č.j. MeRo/457-1/OŽP/20 ze dne 28. 1. 2020 ke stavbě „II/233 Radnice, průtah“.

Na základě žádosti stavebníka o stavební povolení ze dne 29. 1. 2020 Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí oznámil dopisem pod č.j. MeRo/510-1/OŽP/20 ze dne 31. 1. 2020 zahájení vodoprávního řízení a současně stanovil lhůtu 10 dnů k podání námitek a připomínek. Ve stanovené lhůtě žádné námitky ani připomínky podány nebyly.

K žádosti byly předloženy následující doklady:

- projektová dokumentace stavby vypracovaná v říjnu 2019 Ing. Zdeňkem Bláhou, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0200528
- rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským úřadem Radnice, stavebním odborem pod č.j. MěÚ/551/2019-5 ze dne 28. 8. 2019
- souhlas Městského úřadu Radnice, stavebního odboru pod č.j. MěÚ/1015/2019-2 ze dne 16. 1. 2020
- souhrnné stanovisko Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí pod č.j. MeRo/6148-1/OŽP/19 ze dne 19. 12. 2019
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje pod č. j. KHSPL 30276/21/2019 ze dne 18. 12. 2019
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje č.j. HSPM-2675-6/2019 RO ze dne 22. 1. 2020
- stanovisko správce povodí (Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka) pod č.j. PVL-4692/2020/340/Kor, PVL-1201/2020/SP ze dne 21. 1. 2020
- vyjádření správce Radnického potoka (Lesy ČR, s.p., správa toků – oblast povodí Berounky) pod č.j. LCR955/006702/2019 ze dne 20. 1. 2020

Správní poplatek za vydání stavebního povolení k vodnímu dílu ve výši 3000,- Kč uhradil žadatel bezhotovostně dne 12. 2. 2020.

Při kontrolní prohlídce po dokončení stavby budou požadovány doklady uvedené v podmínce č. 5 ve výroku tohoto rozhodnutí.

Po přezkoumání žádosti z hlediska zákona o vodách, stavebního zákona a jiných právních předpisů bylo zjištěno, že povolení stavby a povolení k nakládání s vodami neporušuje obecné ani jiné oprávněné zájmy. Proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje v Plzni, podáním odvolání u Městského úřadu v Rokycanech. V této

IČO	ID datové schránky	telefon	fax	úřední dny
002 59 047	mmfb7hp	371 706 + číslo linky	371 706 115	pondělí a středa od 07.15 do 16.45 hodin

lhůtě podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Ladislav Janík
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

Účastníci řízení:

- Město Radnice, zastoupené společností Boula IPK s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., zastoupená společností Boula IPK s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky

Dotčené orgány:

- Městský úřad Radnice, stavební odbor (územní rozhodnutí č.j. MěÚ/551/2019-5 ze dne 28.8.2019)
- Městský úřad Rokycany, odbor dopravy
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Na vědomí:

- Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka

