

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	1882-1		
Název mostu:	Most přes Březový potok za obcí Velký Bor		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Kanalizace, potrubí		
Převáděná komunikace:	3. třída / 1882		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	0.462 km	Staničení na úseku: 0.462 km	
Rok postavení:	1927		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Klatovy		
Obec (MČ):	Velký Bor		
Katastrální území:	Velký Bor u Horažďovic		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Klatovy, 35-Horaždovice		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 30.0\text{ t}$ $V_r = 42\text{ t}$ $V_e = 70\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 0.0\text{ t}$ Rok: 2016			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1 Délka přemostění: 5.10 m Délka NK: 6.10 m Šikmost: Kolmý 100.00 g Volná šířka: 5.95 m Celková šířka mostu: 6.60 m Plocha mostu: 40.26 m ² Souřadnice mostu S-JTSK X: -805286 Y: -1114911 WGS: 49.368205°N 13.703999°E Popis spodní stavby: Opěry: LK. Popis nosné konstrukce: 4ks ŽB monolitických prostých trámů 0.23/0.45m, 1ks příčniku 0.20/0.30m. ŽB monolitická deska tl. 0.15m, celková v. NK 0.60m, š.desky 6.60m. Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 3.50 m Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m Q_{100} : - Normální hladina vody: 0.40 m Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.			
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Kámen Délka: 6.60 až 6.60 m Šířka: 0.50 až 0.50 m Výška: 2.40 až 2.40 m		
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 5.10 m Kolmá světlost: 5.10 m Konstrukční výška: 0.60 m Rozpětí: 0.00 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Železobeton Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Trám prostý Prefabrikát: Nezadaný		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 5.35 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²		
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²		
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: Výrobce: Délka: - m Ocelové zábradlí.		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení: Správce:		

Správní údaje

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý Spodní stavba: IV - Uspokojivý Použitelnost: II - Podmíněně použitelné


Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 20.8.2016

Reprodukční pořizovací hodnota: 169598.00 Kč Datum posledního stanovení: -


Dne: Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 15.6.2020 09:31 Vytisknul z BMS: TS ksus Plzeň


PODILNÝ RIZ



70101 Y5



FRICHY RIZ



Schematický náčrt mostu, převzatý z ML