

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	1853-8		
Název mostu:	Most přes Hradištský potok před obcí Chotiměř		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 1853		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	6.474 km	Staničení na úseku: 1.676 km	
Rok postavení:	1961		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Domažlice		
Obec (MČ):	Osvračín		
Katastrální území:	Osvračín		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Domažlice, 25-Horšovský týn		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 15.0 \text{ t}$ $V_r = 36 \text{ t}$ $V_e = 60 \text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 11.2 \text{ t}$ Rok: 2018			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 9.00 m	Délka NK: 10.50 m
Šikmost: Kolmý 100.00 g		Volná šířka: 7.50 m	Celková šířka mostu: 8.00 m
Plocha mostu: 84.00 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -851477 Y: -1092277	WGS: 49.506990°N 13.027458°E
Popis spodní stavby:			
Popis nosné konstrukce:			
15ks předpjatých PREFA nosníků KA-61, v. 0.45m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 1.77 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.20 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Prostý beton
	Délka: 10.00 až 10.00 m	Šířka: 0.00 až 0.00 m	Výška: 0.80 až 0.80 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 9.00 m	Kolmá světlost: 9.00 m	Konstrukční výška: 0.45 m
	Rozpětí: - m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Předpjatý beton PREFA Další materiál: Nezadaný		
	Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: KA-61		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 7.50 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Zábradlí: ocelové čtyřmadlové, v. 1.25m.		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			
Archivace projektu: Nezadaná			

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: V - Špatný

Spodní stavba: V - Špatný

Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 31.10.2018

Reprodukční pořizovací hodnota: 312021.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 1.7.2020 10:56 Vytisknul z BMS: TS ksus Plzeň

