



GEKON s.r.o.
Politických vězňů 36, 301 00 Plzeň

DYNAMICKÁ PENETRAČNÍ ZKOUŠKA

DPM-2

Souprava: typ DPM

Zkouška podle ČSN EN ISO 22476-2

Měřil:

Fajfr

Počet měř. úderů []: _____

Hloubka sondy [m]: 2.40

Datum zkoušky: 6.12.2017

Y= 882 072.60

Hlad.podz.vody [m]: neměřena

X= 1 058 612.06

Z= 602.78

Krok penetrování [m]: 0.10

Souř.systémy: JTSK / Balt

Hloubka [m]	Počet úderů		Qd [MPa]	Hl. [m]	Graf penetrace										Geologická charakteristika
	měr.	red.			10	20	30	40	50	60	70	80			
0.1	1														
0.2	8														
0.3	7														
0.4	10														
0.5	6														
0.6	4														
0.7	4														
0.8	4														
0.9	9														
1.0	6														
1.1	6														
1.2	10														
1.3	13														
1.4	7														
1.5	7														
1.6	15														
1.7	20														
1.8	19														
1.9	24														
2.0	23														
2.1	37														
2.2	46														
2.3	34														
2.4	60														

Název akce: **Lesná - mosty**

Měřítko: 1:50

Zak. číslo: 17/563

Dokumentoval: RNDr. M. Fajfr

Vyhodnotil: RNDr. M. Fajfr

Zpracoval: RNDr. M. Fajfr

Příloha č.: **5.2**