

NOVÉ ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

NÁZEV ZAKÁZKY

ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, A.S. - KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY – 2. VYHLÁŠENÍ

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/35/CN/20	ČÍSLO JEDNACÍ:	3402/20/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P20V00000102
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7780.html				
ODKAZ VVZ:	Z2020-007584				
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Plzeňský kraj				
SÍDLO:	Škroupova 18, Plzeň, 306 13			IČO:	70890366
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	JUDr. Marcela Krejsová - náměstkyně vykonávající funkci hejtmána Plzeňského kraje; Mgr. Jiří Leščinský - ředitel KÚPK				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Roman Dohnal				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Korunka Eduard			E-MAIL:	eduard.korunka@cnpk.cz
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:					

Zadavatel **Plzeňský kraj**, Škroupova 18, Plzeň 306 13, IČO: 70890366 v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“)

rozhodl o výběru dodavatele

Medisolve Medical Solutions s.r.o., Sídlo: Plzeňská 2761/315, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 27428095, kterému je tímto zadána veřejná zakázka „**ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, A.S. - KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY – 2. VYHLÁŠENÍ**“

Původní Rozhodnutí o výběru dodavatele č. j. 2426/20/CN ze dne 24. 6. 2020 bylo zadavatelem zrušeno Rozhodnutím o námitkách č. j. 3083/20/CN ze dne 27. 7. 2020, kterým bylo vyhověno podaným námitkám.

Odůvodnění:

Hodnotícími kritérii bylo kritérium A s váhou 70% = nabídková cena, hodnotící kritérium B s váhou 15% = cena údržbové a servisní služby na kompletní technologie kotelny jednou právnickou osobou za 7 let a hodnotící kritérium C s váhou 15% = hodnota emisní zátěže (mg NO_x/Nm³) – váha 15%, maximální přípustná emisní zátěž NO_x je 100 mg No_x/Nm³.

Po vypořádání námitek proti původnímu rozhodnutí o výběru zadavatel provedl nové posouzení a hodnocení nabídek, viz ZPRÁVA O HODNOCENÍ A POSOUZENÍ NABÍDEK – NOVÉ HODNOCENÍ č. j. 3393/20/CN.

Dodavatel, který podal nabídku č. E3 společnost Medisolve Medical Solutions s.r.o., Sídlo: Plzeňská 2761/315, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 27428095 splnil podmínky účasti, prokázal kvalifikaci a jeho nabídka byla úplná. Zadavatel rozhodl o výběru tohoto dodavatele a vybral jej k uzavření smlouvy.

Výsledek hodnocení nabídek

N. č.	Dodavatel	IČ.:	A hodnota	A body	B hodnota	B body	C hodnota	C body	body celkem	pořadí
E1	vyloučen	27382052		0		0		0		
E2	OMEXOM	49196812	28898068	67,01682	2562000	4,683841	95	7,894737	79,5954	3
E3	Medisolve	27428095	28473296	68,01659	3850000	3,116883	50	15	86,13348	1
E4	SWIETELSKY	48035599	29895232	64,78145	2985200	4,019831	95	7,894737	76,69602	4
E5	Special Service	26180316	28650500	67,59591	2651800	4,525228	95	7,894737	80,01587	2
E6	nehodnocena	25141694		0		0		0		
E7	vyloučen	25512455		0		0		0		

Zadavatel rozhodl o vyloučení dodavatele ATU spol. s r.o., Sídlo: U topíren 860/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25141694 pro nesložení jistoty podle čl. 14 ZD.

Zadavatel rozhodl o vyloučení dodavatele ERDING, a.s., Sídlo: Zaoralova 2058/5, Líšeň, 628 00 Brno, IČO: 25512455 pro neakceptovatelné vysvětlení mimořádně nízké ceny za servisní služby za 7 let.

Zadavatel rozhodl o vyloučení dodavatele ENESA a.s., Sídlo: U Voborníků 852/10, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 27382052 pro nejednoznačnost a rozpor v nabídce. V krycím listu byla pro hodnotící kritérium C. hodnota emisní zátěže KGJ v mg NO_x/Nm³ uvedena hodnota 50 mg NO_x/Nm³ a v technickém listě pro nabízenou KGJ v nabídce na straně 48 a 253 byla uvedena hodnota 95 mg NO_x/Nm³. Jednalo se o hodnoty pro hodnotící kritérium C, tudíž nelze nabídku měnit či vyjasňovat.

Poučení:

Proti rozhodnutí o výběru lze podat námitky v souladu s § 241 a násl. ZZVZ. Námitky musí být doručeny do 15 dnů od oznámení rozhodnutí. Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele. Účastník je oprávněn vzdát se práva podat námitky.

V Plzni 17. 08. 2020

JUDr. Marcela Krejsová
náměstkyně vykonávající funkci hejtmána Plzeňského kraje
na základě usnesení Rady PK
č. 5190/20, ze dne 17. 08. 2020
za zadavatele