

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ludmila Kvardová	tel.	377 172 412
č.j.	6404/20/SÚSPK-P	email:	ludmila.kvardova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
III/19910 Lesná			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	9 402 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Provedení demolice starého propustku spojené s přemístěním a restaurováním sochy Sv. Jana Nepomuckého, která je na propustku nyní umístěna, do obce Kozojedy u Kralovic a zpět. Poté bude v těsné blízkosti vystavěn nový most a vystavěna část nové silnice III/19910 v délce 206 m v souvislosti s jeho posunutím. Dále také bude provedena úprava stávajících sjezdů, nové SDZ a VDZ, záchytné a bezpečnostní zařízení včetně úprav odvodnění silnice, náhradní výsadba stromů, projednání a aktualizace DIO.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P20V00000410		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel 20.8. a 24.8.2020 žádosti o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:			
1	Ve výkazu výměr je uveden požadavek na osazované svodidlo KB3 RH2 B. Zadavatel tímto požaduje osazení svodidel od společnosti Voestalpine. Domníváme se, že zadavatel tímto porušuje zásadu rovného zacházení a diskriminuje tím ostatní účastníky zadávacího řízení. Dílo lze ocenit i s jinými typy svodidel, které mohou mít případně lepší parametry a mohou být i finančně dostupnější. Dále je uvedena zádržnost N2 a sloupky v rozmezí do 2m. Tyto požadavky si vzájemně odporují. Prosíme o upřesnění zadavatele, zda požaduje zádržnost N2, nebo sloupky po 2m z čehož vyplývá zádržnost H1.		
2	Ve výkazu výměr se uvádí odpad z asfaltových povrchů kvalitativní třídy ZAS – T4. Suť se bude ukládat na skládce, dle našeho zjištění jediná skládka, která uloží tuto směs je společnost FCC skládka Tisová (Sokolov). V tomto případě je špatně ve výkazu výměr uvedená i doprava suti. 75 K 997229999.R Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů (kvalitativní třídy ZAS-T4) na skládce t 337,844 Může zadavatel poskytnout Protokol rozboru asfaltové směsi?		

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	Zábradelní svodidlo může být od různých výrobců, musí být schválené a certifikované. Ve výkresech PDPS je již správně uvedeno „ zábradelní svodidlo se svislou výplní“ bez typu. Co se týče vzdálenosti svodidlových sloupků po 2 m - dle vyjádření projektanta je to v pořádku a přípustné. Svodidlo je v místě silničního oblouku a dle TP se doporučuje vzdálenost sloupků po 2 m . Zádržnosti svodidel jsou určeny projektantem a popsány v technických zprávách včetně úpravy svodidlových sloupků ve vzdálenosti 2 m uvedenými v soupisu prací. Zhotovitel to takto finančně ocení.
ad 2	Uchazeč ocení množství 337,844 t odfrézované drti za odvoz do Sokolova na skládku FCC a dále ocení poplatek za uložení odpadu – odfrézovaná drť ZAS-T4. Jedná se jen o vrchní část celkové odfrézované drti a to jen z obrusné vrstvy tl. 35 mm. Podkladní vrstva tl. 50 mm o hmotnosti 506,766 t je normálně použitelná a odveze se do vzdálenosti 4 km od místa stavby pro využití SUS PK. Vodorovnou dopravu sutí uchazeč ocení beze změn dle předloženého soupisu prací. Rozbor asfaltové směsi bude předán až po soutěži vybranému zhotoviteli této stavby.
Zadavatel mění zadávací podmínky v čl.12.1. a to následovně:	
12.1. Lhůta pro podání nabídek	
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 10:00 hodin dne 7.9.2020.	
Datum vyhotovení:	25.08.2020

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky