



**POZNÁMKY:**

- UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA VNĚJŠÍHO "LPS" JE U 9 SVODŮ STÁVAJÍCÍ DLE ČSN 34 1390 A U NOVÉHO SVODU DLE ČSN EN 62 305:
- SVODY SVODOVÉ SOUSTAVY JSOU VEDENÉ PO POVRCHU NA PODPĚRÁCH DO ZDI;
  - JIMACÍ SOUSTAVA STŘECHY JE HŘEBENOVÁ;
  - PROPOJENÍ SVODOVÉHO VEDENÍ SE ZEMNÍM VEDENÍM JE PŘES ZKUŠEBNÍ SVORKY S ČÍSELNÝM OZNAČENÍM SVOREK.

- LPZ 0<sub>A</sub> - NECHRÁNĚNÁ OBLAST (PŘÍMÝ ÚDER)  
LPZ 0<sub>B</sub> - CHRÁNĚNÁ OBLAST JIMACÍM VEDENÍM  
LPZ 1 - CHRÁNĚNÁ OBLAST UVNITŘ OBJEKTU  
PRO LPL III PROUD I = 10 kA; r = 45 m

**LEGENDA:**

- "DC 1" (Sč. 1) - SVODOVÉ VEDENÍ  
"PJ" - POMOCNÝ JIMACÍ  
"JR" - JIMACÍ TYČ

VYŘADIL: Jaroslav Jilek	STAVBA: VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY OBCHODNÍ AKADEMIE	INVESTOR: Obchodní akademie, Píseň, nám. T.G. Masaryka 13, 301 00 Píseň	ČÍSLO PARE:
SCHVÁLIL: Ing. Vlastimil Brada, CSc.	OBJEKT: MÍSTO STAVBY: Obchodní akademie, Píseň	STATUS DOKUMENTACE: DZS	
HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Stáňa, DIS.	OBSAH: VNĚJŠÍ OCHRANA PROTI ÚDERU BLESKU	ZAK. Č. / DATUM: 133/2020/04/2020	1:100
PROJEKTOVÝ ATÉLIER: seap s.r.o. Na Pásku 1711, 325 01 Blatná e-mail: info@seap.cz	NAZEV: STŘECHA - HROMOSVOD	ČÍSLO VÝKRESU: SE 0332020 ZlaA 01A	