

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Markéta Pečková	tel.:	377 172 411
č.j.:	7452/20/SÚSPK-P	email:	marketa.peckova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
III/18043 Dobřany - Komenského ulice			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	14 145 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava silnice III/18043 v Dobřanech - Komenského ulice v délce 300 m. Součástí stavby je úprava a výstavba inženýrských sítí (dešťová kanalizace, vodovod), napojení na MK, úprava sjezdů a výstavba chodníků.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P20V00000414		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotaz			
Zadavatel obdržel dne 16.09.2020 žádost o vysvětlení ZD (dotaz) s následujícím obsahem:			
1	V souvislosti se zpracováním cenové nabídky na výše uvedenou akci žádáme o vysvětlení následujícího: SO 101 - ve specifikaci není vypsán materiál pro položky týkající se dopravního značení SO 102 - ve specifikaci není vypsán materiál pro položky týkající se dopravního značení a pro odvodňovací polymerbetonový žlab (viz osazení v položce 83).		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Zadavatel v souvislosti s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 2 zveřejňuje opravenou přílohu č. 3 ZD - Soupis prací s výkazem výměr. Veškeré opravy jsou pouze v SO 102 – došlo k doplnění položek č. 119-147, které nejsou součástí CS Úrs a při přeceňování rozpočtu do úrovně I/2020 zadavateli nedopatřením vypadly. Převážná část doplněných položek je ve specifikaci, pouze pol. 145 je v díle 5 Komunikace, položka 146 je v díle 8 Trubní vedení a položka 147 pak na konci v díle 46 M. V souvislosti s doplněním položek se také změnila výměra přesunu hmot (nárůst o necelých 9 t). V souvislosti s touto opravou přílohy č. 3 byla navýšena předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro zadavatele č. 2. a to o 311 000,00 Kč na 14 145 000,00 Kč bez DPH. Co se týče dotazovaného dopravního značení je v PD uvažováno pouze s posunem stávajícího DZ do nové polohy v souladu s navrženými stavebními úpravami, proto jsou v rozpočtu pouze položky demontáže a montáže bez nákupu nových DZ.		
Zadavatel upozorňuje, že vzhledem k výše zmíněné opravě je prodloužena lhůta pro podání nabídek do 7. 10. 2020 do 9:00 hodin. Zadavatel zároveň uveřejňuje Zadávací dokumentaci ve znění Vysvětlení ZD č. 2.			
Datum vyhotovení:		17.09.2020	

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky