

| Vysvětlení zadávací dokumentace                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| <b>Zadavatel:</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                          |
| Název:                                                                                            | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                          |
| IČO:                                                                                              | 72053119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                          |
| Sídlo:                                                                                            | Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                          |
| vyř.:                                                                                             | Mgr. Markéta Pečková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tel.   | 377 172 411              |
| č.j.                                                                                              | 8595/20/SÚSPK-P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | email: | marketa.peckova@suspk.eu |
| <b>Veřejná zakázka:</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                          |
| <b>II/191 Janovice-Nýrsko</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                          |
| Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:                                                                 | 82 805 534,00 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                          |
| Zadávací řízení:                                                                                  | otevřené řízení / podlimitní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                          |
| Předmět plnění VZ:                                                                                | Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/191 v úseku mezi Janovicemi nad Úhlavou a Nýrskem. V rámci stavby dojde k úpravě stykové křižovatky se sil. II/171 na křižovatku okružní, bude provedeno rozšíření silnice o levý odbočovací pruh do rozvojové zóny, dále bude provedena rekonstrukce vrchní stavby mostu přes Petrovický potok a mostu přes trať ČD a úprava stávajících propustků.                                                                                                                                                                                                                 |        |                          |
| ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:                                                     | Z2020-034233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                          |
| sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)                                                           | P20V00000449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                          |
| <b>Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                          |
| Zadavatel obdržel 19., 20. a 21. 10.2020 žádosti o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                          |
| 1                                                                                                 | <p>SO 101.2, 101.3, 101.4, 101.5, 104.2, 104.3, 105.3 - Propustky</p> <p>Ve výše uvedených objektech chybí položka pro tryskání degradovaného betonu. Stejně položky jsou například v SO 201 jako pol. č. 70 a 71, nebo v SO 202 jako pol. č. 106 a 107. V objektech propustků je však pouze položka pro odsekání betonu a ruční dočištění ocelovými kartáči. Pro stálost sanačních prací musí být stávající povrch očištěn tryskáním pískem, či vodou.</p> <p>Dotaz:</p> <p>Doplní zadavatel položky pro Tryskání betonových konstrukcí do výkazu výměr SO 101.2, 101.3, 101.4, 101.5, 104.2, 104.3, 105.3?</p> |        |                          |
| 2                                                                                                 | <p>SO 101.2, 101.3, 101.4, 101.5, 104.2, 104.3, 105.3 - Propustky</p> <p>K výše uvedených objektům chybí v zadávací dokumentaci výkresy.</p> <p>Dotaz:</p> <p>Doplní zadavatel výkresy pro SO 101.2, 101.3, 101.4, 101.5, 104.2, 104.3, 105.3 ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                          |
| 3                                                                                                 | <p>SO 101.2, 101.3, 101.4, 101.5, 104.2, 104.3, 105.3 - Propustky</p> <p>Ve výše uvedených objektech je požadováno: pol. č. 36 - Osazení mostního zábradlí do bednění z kapes, a položka dodávky pol. č. 37 - zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2</p> <p>Dle popisu montáže se má jednat o zábradlí, dle popisu dodávky se má jednat o zábradelní svodidlo. V dokumentaci bohužel nejsou k objektům propustků potřebné podklady.</p> <p>Dotaz 3:</p> <p>Upřesní zadavatel, jaké druhy zábradlí, případně svodidel ve výše uvedených položkách ocenit?</p>                          |        |                          |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <p>SO 202</p> <p>Ve výše uvedeném objektu je požadováno :</p> <p>pol. č. 58 - Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu</p> <p>pol. č. 59 - zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2 (dodávka k výše uvedené pol.)</p> <p>pol. č. 60 - Mostní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do mostní konstrukce, se svodnicí úrovně zádržnosti H2</p> <p>Dle vzorového příčného řezu má být na každé straně mostu provedeno svodidlo nezi komunikací a chodníkem a zábradlí mezi chodníkem a hranou římsy.</p> <p>Popis pol. č. 59 (ZSNH4/H2) uvádí, že se má jednat o zábradelní svodidlo, které však nesouhlasí s vzorovým příčným řezem a běžným zábradlím se svislou výplní.</p> <p>Dotaz:</p> <p>Upřesní zadavatel, jaké druhy zábradlí, případně svodidel ve výše uvedených položkách ocenit?</p> |
| 5 | <p>Dle výkazu výměr má být část odfrézovaného krytu odvezena na recyklační skládku. Je stanoveno množství obsahu PAU v asfaltové směsi?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6 | <p>SO 101.1 – pol.č. 12 - Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm</p> <p>Z názvu výše uvedené položky vyplývá, že pro pro vrstvu má být použita směs ACO 11 z modifikovaného asfaltu. V technické zprávě a vzorovém příčném řezu však zmínka o modifikovaném asfaltu není. Dle řezu a TZ by měl být tedy použit asfalt nemodifikovaný.</p> <p>Dotaz:</p> <p>Upřesní zadavatel, jakou směs má zhotovitel pro výše uvedené práce uvažovat?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 | <p>SO 101.1 – pol.č. 13 - Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm</p> <p>Z názvu výše uvedené položky vyplývá, že pro pro vrstvu má být použita směs ACL 16 z modifikovaného asfaltu. V technické zprávě a vzorovém příčném řezu však zmínka o modifikovaném asfaltu není. Dle řezu a TZ by měl být tedy použit asfalt nemodifikovaný.</p> <p>Dotaz:</p> <p>Upřesní zadavatel, jakou směs má zhotovitel pro výše uvedené práce uvažovat?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8 | <p>SO 102 – pol.č. 54 - Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm</p> <p>Z názvu výše uvedené položky vyplývá, že pro pro vrstvu má být použita směs ACO 11 z modifikovaného asfaltu. V technické zprávě a vzorovém příčném řezu však zmínka o modifikovaném asfaltu není. Dle řezu a TZ by měl být tedy použit asfalt nemodifikovaný.</p> <p>Dotaz:</p> <p>Upřesní zadavatel, jakou směs má zhotovitel pro výše uvedené práce uvažovat?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9 | <p>SO 102 – pol.č. 55 - Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm</p> <p>Z názvu výše uvedené položky vyplývá, že pro pro vrstvu má být použita směs ACL 16 z modifikovaného asfaltu. V technické zprávě a vzorovém příčném řezu však zmínka o modifikovaném asfaltu není. Dle řezu a TZ by měl být tedy použit asfalt nemodifikovaný.</p> <p>Dotaz:</p> <p>Upřesní zadavatel, jakou směs má zhotovitel pro výše uvedené práce uvažovat?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | SO 103 – pol.č. 45 - Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm<br>Z názvu výše uvedené položky vyplývá, že pro pro vrstvu má být použita směs ACO 11 z modifikovaného asfaltu. V technické zprávě a vzorovém příčném řezu však zmínka o modifikovaném asfaltu není. Dle řezu a TZ by měl být tedy použit asfalt nemodifikovaný.<br>Dotaz:<br>Upřesní zadavatel, jakou směs má zhotovitel pro výše uvedené práce uvažovat?  |
| 11 | SO 103 – pol.č. 46 - Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuťnění tl. 80 mm<br>Z názvu výše uvedené položky vyplývá, že pro pro vrstvu má být použita směs ACL 16 z modifikovaného asfaltu. V technické zprávě a vzorovém příčném řezu však zmínka o modifikovaném asfaltu není. Dle řezu a TZ by měl být tedy použit asfalt nemodifikovaný.<br>Dotaz:<br>Upřesní zadavatel, jakou směs má zhotovitel pro výše uvedené práce uvažovat?       |
| 12 | SO 104.1 – pol.č. 7 - Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm<br>Z názvu výše uvedené položky vyplývá, že pro pro vrstvu má být použita směs ACO 11 z modifikovaného asfaltu. V technické zprávě a vzorovém příčném řezu však zmínka o modifikovaném asfaltu není. Dle řezu a TZ by měl být tedy použit asfalt nemodifikovaný.<br>Dotaz:<br>Upřesní zadavatel, jakou směs má zhotovitel pro výše uvedené práce uvažovat? |
| 13 | SO 104.1 – pol.č. 8 - Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuťnění tl. 80 mm<br>Z názvu výše uvedené položky vyplývá, že pro pro vrstvu má být použita směs ACL 16 z modifikovaného asfaltu. V technické zprávě a vzorovém příčném řezu však zmínka o modifikovaném asfaltu není. Dle řezu a TZ by měl být tedy použit asfalt nemodifikovaný.<br>Dotaz:<br>Upřesní zadavatel, jakou směs má zhotovitel pro výše uvedené práce uvažovat?      |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení: |                                                                                                                                                                                                                              |
| ad 1                                                              | Uvedené položky do výkazu výměr nebudou doplněny, uchazeč ocení stávající soupis prací (výkaz výměr). Požadované předpokládané činnosti uvedené v technické zprávě odpovídají položkám v soupisu prací (výkazu výměr).       |
| ad 2                                                              | Jednotlivé výkresy nebudou doplněny. V PD je uveden popis předpokládaných činností, které jsou zahrnuty v soupisu prací (výkazu výměr).                                                                                      |
| ad 3                                                              | Uchazeč ocení položky dle soupisu prací (výkazu výměr). Jedná se o osazení zábradelního svodidla s výplní.                                                                                                                   |
| ad 4                                                              | Uchazeč ocení položky dle soupisu prací (výkazu výměr). Pol 58 + Pol -59 – se týkají zábradlí, pol. 60 se týká navazujícího svodidla.                                                                                        |
| ad 5                                                              | Zadavatel do ZD doplnil Zprávu PAU.                                                                                                                                                                                          |
| ad 6                                                              | Uchazeč ocení položku dle soupisu prací - Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm. – ACO 11 S PMB 45/80-55. |
| ad 7                                                              | Uchazeč ocení položku dle soupisu prací - Asfaltový beton vrstva ohrusná ACL 16 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuťnění tl. 80 mm. – ACL 16 S PMB 45/80-55. |

|       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ad 8  | Uchazeč ocení položku dle soupisu prací - Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm. – ACO 11 S PMB 45/80-55. |
| ad 9  | Uchazeč ocení položku dle soupisu prací - Asfaltový beton vrstva ohrusná ACL 16 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm. – ACL 16 S PMB 45/80-55. |
| ad 10 | Uchazeč ocení položku dle soupisu prací - Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm. – ACO 11 S PMB 45/80-55. |
| ad 11 | Uchazeč ocení položku dle soupisu prací - Asfaltový beton vrstva ohrusná ACL 16 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm. – ACL 16 S PMB 45/80-55. |
| ad 12 | Uchazeč ocení položku dle soupisu prací - Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm. – ACO 11 S PMB 45/80-55. |
| ad 13 | Uchazeč ocení položku dle soupisu prací - Asfaltový beton vrstva ohrusná ACL 16 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm. – ACL 16 S PMB 45/80-55. |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Datum vyhotovení: | 22.10.2020 |
|-------------------|------------|

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

*podepsáno elektronicky*