

PS 03 Silnoproudá, slaboproudá elektroinstalace

Objednatel:



Rokycanská nemocnice a.s.

Voldušská 750
337 01 Rokycany

Zhotovitel:





Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň

Parková 1205/11
326 00 Plzeň

HIP:

Ing. Lucie Krupičková

	Vypracoval	HORA Eustach		Zak. číslo	20PL31001
	Zodp. projektant			Datum	06/2020
	Tech. kontrola			Stupeň	DPS
	Akce Rekonstrukce technologické části hlavního uzávěru vody			Počet formátů	1 x A4
				Měřítko	N
Zhotovitel: MCAT Automation s.r.o. Nepomucká 74, 326 00 PLZEŇ Tel.: 377 243 421-2			Č. přílohy	Paré	
			Příloha KABELOVÁ LISTINA		

KABELOVÁ LISTINA

OZN. KABELU	TYP KABELU	ODKUD	KAM	m	POPIS	V
TECHNOLIGIE VODOJEMU						
RM1WL1	STÁVAJÍCÍ	RM1MX1	RM1	-	Hlavní přívod pro rozvaděč vodojemu	400 AC
RS1WL1	CYKY-J 5x4	RM1	RS1	10	Hlavní přívod pro rozvaděč stavební elektroinstalace	400 AC
ATS-R1WL1	1-CYKY 3x25+16	RM1	ATS-R1	15	Hlavní přívod pro rozvaděč ATS	400 AC
VRT1WL1	STÁVAJÍCÍ	RM1	VRT1	-	Napájení řídicí skříně čerpadla vrtu č.1	400 AC
VRT2WL1	STÁVAJÍCÍ	RM1	VRT2	-	Napájení řídicí skříně čerpadla vrtu č.2	400 AC
M01.02WL1	CYKY-J 3x2,5	RM1	M01.02	20	Přívod pro pístový kompresor - přes zásuvku M01.02ZS1	230 AC
M01.03WL1	CYKY-J 3x2,5	RM1	M01.03	20	Přívod pro dávkovací stanici NaClO - přes zásuvku M01.03ZS1	230 AC
QIC1.03WL1	CYKY-J 3x2,5	RM1	QIC1.03	20	Přívod pro měřicí + regulační stanici Cl ₂ - přes zásuvku QIC1.03ZS1	230 AC
ATS-R1WS1	YSLY-OZ 4x1	RM1	ATS-R1	15	Rozvaděč ATS - přenos sumární poruchy na GSM komunikátor	230 AC
M01.03WS1	YSLY-OZ 4x1	RM1	M01.03	25	Dávk. stanice NaClO - přenos sumární poruchy na GSM komunikátor	230 AC
QIC1.03WS1	YSLY-OZ 4x1	RM1	QIC1.03	25	Měřicí + regulační stanice Cl ₂ - maximální hodnota Cl ₂	230 AC
LCA1.01WS1	kabel součástí plováku	RM1	LCA1.01	20	Vodjem - havarijní hladina MAX	230 AC
VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ						
VZT1.4WL1	CYKY-J 3x1,5	RM1	VZT1.4	20	Přívod pro motor potrubního ventilátoru	230 AC
VZT1.5WL1	CYKY-J 4x2,5	RM1	VZT1.5	20	Přívod pro potrubní ohříváč	400 AC
VZT1.5WS1	YSLY-OZ 4x1	RM1	VZT1.5	20	Potrubní ohříváč - tepelné ochrany	230 AC
TE1WS1	YSLY-OZ 4x1	RM1	TE1	15	Nástěnný termostat - nastavení : T= +5°C	230 AC
TE2WS1	YSLY-OZ 4x1	RM1	TE2	15	Nástěnný termostat - nastavení : T= +35°C	230 AC
RV1WS1	YSLY-OZ 4x1	RM1	RV1	15	Nástěnný hygroskop - nastavení : RH= 70%	230 AC
VZSA1WS1	YSLY-OZ 4x1	RM1	VZSA1	20	Ovládací skříň vzduchotechnického zařízení	230 AC