


Rozvaděč RP2



ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PE+N, AC 60Hz, 400/230V / TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZENÍM ELEKTRICKÝM PŘÍKLEM DLE ČSN 33 2000-4-41:
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČI 412.1
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA KONTAKTŮ NEBO PŘEPÍZKAMI DLE ČI 412.2
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ: BEZPEČNÝM VYPNUTÍM OD ZDROJE DLE ČI 413.1
DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČI 412.5

Rozvodnice v provedení pod omítku.

Číslo dokumentace: D.1.4 VYKRESOVÁ DOKUMENTACE			
DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ A ŽADANÍ STAVBY		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Martin Liška	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Václav ŠÍMA
VÝKRES		Václav ŠÍMA	
STAVBA		PROJEKCE ELEKTRO Číslo 949/11, SUŠICE	
VÝKRES		FORMÁT A3	
STAVBA		STUPEŇ PD	
VÝKRES		DZS	
STAVBA		ČÍSLO PÁŘE	
VÝKRES		MĚŘITKO	
OBJEKT SO.01 - Rozvaděč RP2		ČÍSLO VYKRESU 6	