



V prostupech stropem osadit vždy požární klapky - EI 30/DP1, veškeré VZT potrubí na půdě mimo strojovny požárně obložit na EI 30/DP1

V prostupech stropem osadit vždy požární klapky - EI 30/DP1, veškeré VZT potrubí na půdě mimo strojovny požárně obložit na EI 30/DP1

V prostupech stropem osadit vždy požární klapky - EI 30/DP1, veškeré VZT potrubí na půdě mimo strojovny požárně obložit na EI 30/DP1

Legenda PB:

- 55B PHP sněhový 55B
- 21A PHP práškový 21A
- 1 EW 15/DP3-C1
- 2 EW 15/DP3-C2

# Výkres PB Půdorys půdy Energeticky úsporná opatření, budova ZŠ, Plzeň, Podmostní 1; Podmostní čp. 1, 301 00 Plzeň