

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Markéta Pečková	tel.	377 172 411
č.j.	3884/21/SÚSPK-P	email:	marketa.peckova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
III/201 37 Bílov – Sedlec – oprava			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	10 769 977,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení celoplošné povrchové opravy silnice III/201 37 od km 6,785 do km 8,345 v celkové délce 1,56 km.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P21V00000139		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel	19.04.2021	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
1	Dle zadávací dokumentace bod 20.1 bude materiál zařazený do kvalitativní třídy ZAS T-4 (extravilán - lokální sanace) zlikvidován dle PD. V projektové dokumentaci je uvedeno v ZOV: "Vybouraný (odfrézovaný) materiál z asfaltových komunikací bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu nebo do recyklačního centra." Ve výkazu výměr však není obsažena žádná položka, která by představovala náklady na uložení nebezpečného odpadu na skládce a specifikovala předpokládané množství odpadu ZAS-T4 na stavbě. Doplň Zadavatel do výkazu výměr položku poplatků za skládku nebezpečného odpadu z odfrézovaného materiálu klasifikovaného jako ZAS-T4 včetně uvedení jeho množství?		
2	Ve výkazu výměr se nachází položky PROP 01 - D+M trubní propustek DN 300 - 1 kpl (Dodávka a montáž prodloužení trubního propustku DN 300 s obetonování, šikmá čela, odláždění vtoku a výtoku, položka včetně dopravy) a PROP 02 - D+M trubní propustek DN 300 - 1 kpl (Dodávka a montáž prodloužení trubního propustku DN 300 s obetonování, šikmá čela, odlážení vtoku a výtoku, položka včetně dopravy). U obou položek však chybí uvedení délek na každé straně pro prodloužení stávajících propustků. Může Zadavatel upřesnit o jakou vzdálenost se má prodloužit propustek PROP 01 - D+M trubní propustek DN 300 - 1kpl a PROP 02 - D+M trubní propustek DN 300 - 1kpl na jedné a druhé straně?		
3	Umožní Zadavatel podepsat cenovou nabídku jako celek (na závěr cenové nabídky) uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016Sb. odpovědnou osobou za účastníka jednat tzn., že účastník nemusí dále podepisovat jednotlivé dokumenty v cenové nabídce a tedy tímto zjednoduší administraci účastníkovi zároveň sobě snazší kontrolu cenových nabídek ve vypsané veřejné zakázce?		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Jedná se o materiál ze stávajícího penetračního makadamu v místě provádění lokálních sanací v předpokládané výměře 540 m2. Přesný rozsah bude dán prohlídkou stavby při realizaci a zároveň bude určen objednatelem/TDS. Předkládáme upravený rozpočet, kdy z položky č. 17 byla oddělena tato výměra a vznikla nová položka. Dle opraveného rozpočtu se jedná o položku č. 18 SO 101.		
ad 2	Prodloužení propustku TP 01 i TP 02 je myšleno z důvodu osazení šikmých čel. Předpokládáme vytvoření šikmých čel seříznutím trouby, kterou se prodlouží stávající trouby. Počítá se vždy s délkou 1,0 m. Následně se čela vytvarují a zpevní lomovým kamenem do betonového lože.		

ad 3	Ano, dle ZZVZ je účastník oprávněn doložit v rámci daného režimu zadávacího řízení (zjednodušené podlimitní řízení) do nabídky pouze kopie dokumentů a nabídku opatřit elektronickým podpisem jako celek.
------	---

Zadavatel v souvislosti se zveřejnění opravené Přílohy č. 3 ZD - Soupis prací s výkazem výměr, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11. 5. 2021 do 10:00 hodin.

Datum vyhotovení:	23.04.2021
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky