

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing.Martina Tyrová	tel.:	377 172 516
č.j.:	4266/21/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, úsek 1,2			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	165 818 821,00 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / nadlimitní		
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací k úplnému dokončení stavby „Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, úsek 1,2“ v rozsahu projektové dokumentace (PDPS), zpracované projekční kanceláří Sweco Hydroprojekt a.s. pro investora SÚS PK a stavby „Rekonstrukce chodníků při silnici II/605“ v rozsahu PDPS, zpracované projekční kanceláří Road project s.r.o. Stavba řeší rekonstrukci dvou úseků silnice II/605. První úsek délky 1 802 m je vymezen křižovatkou s III/23210 (Exit D5) a začátkem zástavby obce Holoubkov. Druhý úsek délky 4 471 m je vymezen koncem obce Holoubkov a začátkem zástavby Rokycan, místní části Borek. Celá délka rekonstruovaného úseku činí 6 273 m. Šířkové uspořádání komunikace je navrženo v kategorii S7,5. V průtahu obce Svojkovice je šířka vozovky 7,0 m.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2021-012808		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P21V00000054		

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel	28.04.2021	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:
1	SO 100 (B) - Chodníky - nové konstrukce, objekt 01 - Uznatelné náklady - položka 59245020, SO 100 (B) - Chodníky - nové konstrukce, objekt 02 - Neuznatelné náklady - položka 592451090. V TZ a situaci je požadavek na ZD karamelové barvy v místech přejezdů. VV však tento požadavek nezohledňuje. Jaká dlažba bude požadována? Bude také nějaký požadavek na dlažbu pro nevidomé v místech pro přecházení?	
2	SO 100 (B) - Chodníky - nové konstrukce, objekt 01 - Uznatelné náklady - položka 800A2022R02. Uvede zadavatel bližší specifikaci požadavku na přístřešek autobusové zastávky?	
3	TZ a koordinační situace zmiňují též SO 400 - Veřejné osvětlení, nové sloupy VO. Výkaz výměr ani ZD toto nezohledňuje. Znamená to, že SO 400 - VO není součástí této veřejné zakázky?	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	Dlažba bude zhotovitelem stavebních prací oceněna dle výkazu výměr. Dlažba pro nevidomé bude provedena z reliéfní dlažby a dlažby kontrastní od dlažby chodníku.
ad 2	Přístřešek autobusové zastávky bude proveden jako svařovaná ocelová konstrukce lakovaná komaxitovou barvou, případně žárově zinkována. Rozměry přístřešku budou HxDxV -1800x3000x2500.
ad 3	Objekt SO 400 - VO byl z veřejné zakázky vypuštěn. Výstavbu VO bude v rámci stavební akce realizovat: ČEZ Energetické služby, s.r.o. jako vlastník VO.

Datum vyhotovení:	30.04.2021
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky