

Označení přípoj. místa	Kód označení potrubní trasy	Provozní soubor	Název potrubní trasy	DN	PN	Materiál	Design tlak [bar(g)]	Design teplota [°C]	Médium	Způsob připojení	Vnější prům. [mm]	Tloušťka stěny [mm]	Poznámka
01		TZB	Výtlačné potrubí TUV	80	10	1.4301	4	60	voda	přírubové	88,9	3,2	
02		TZB	Výtlačné potrubí TUV	80	10	1.4301	4	60	voda	přírubové	88,9	3,2	
03		TZB	Výtlačné potrubí TUV	80	10	Cu 99,9%	4	60	voda	svarové	88,9	2,5	
04		TZB	Vratné potrubí TUV	50	10	1.4301	4	60	voda	závitové	60,3	2,9	Připojení přes šroubení
05		TZB	Vratné potrubí TUV	50	10	1.4301	4	60	voda	závitové	60,3	2,9	Připojení přes šroubení
06		TZB	Vratné potrubí TUV	65	10	1.4301	4	60	voda	přírubové	76,1	2,9	Na hlavním čerpadle
07		TZB	Vratné potrubí TUV	65	10	1.4301	4	60	voda	přírubové	76,1	2,9	Na hlavním čerpadle
08		TZB	Vratné potrubí TUV	65	10	1.4301	4	60	voda	přírubové	76,1	2,9	Na 100% zásoku hl. čerpadla
09		TZB	Vratné potrubí TUV	65	10	1.4301	4	60	voda	přírubové	76,1	2,9	Na 100% zásoku hl. čerpadla
10		TZB	Potrubí studené vody	80	16	PPR	4	10	voda	svarové	90	12,3	
11		TZB	Potrubí studené vody	80	16	PPR	4	10	voda	svarové	90	12,3	
12		SO 06	Potrubí studené vody	50	16	PPR	4	10	voda	svarové	63	6,9	
13		SO 06	Potrubí studené vody	50	16	PPR	4	10	voda	svarové	63	6,9	
14		SO 05	Výtlačné potrubí TUV	65	10	Cu 99,9%	4	60	voda	svarové	76,1	2	
15		SO 05	Výtlačné potrubí TUV	65	10	Cu 99,9%	4	60	voda	svarové	76,1	2	
16		SO 02	Výtlačné potrubí TUV	50	10	Cu 99,9%	4	60	voda	svarové	54	2	