

Pozice	Název výrobku	DN	Materiál	Technická norma výrobku	Technické dodací podmínky - norma	Dokument kontroly	Hmotnost jedn. [kg]	Množství	Měrná jednotka	Hmotnost [kg]	Poznámka
	Dávkovač chlordioxidu			typ WEF-P	průtok vody 2 m3/h, dávkování 0,4 ppm, vhodné pro rozvody TUV z 1 litr / impuls	2.1		1	ks		Dodávka generátoru chlordioxidu včetně příslušenství ve společné dodávce od dodavatele.
	Armatura dávkování chlordioxidu							1	ks		
	Nádoba chemikálií pro dávkovač chlordioxidu							2	ks		
	Měřicí stanice pro dávkování chlordioxidu							1	ks		
	Vodoměr pulzní PN10, Qn = 15 m3/h	50					6	1	ks		nominální průtok 15 m3/t
	Kohout kulový závitový 2"	50	mosaz				2,46	3	ks	7,4	pitná voda
	Zpětná klapka 2" s pružinou	50	mosaz					1	ks		pitná voda
	Příruba plochá DN50 PN10 TYP01 A	50	pozink	ČSN EN 1092-1	ČSN EN 1092-1	3.1	2,53	2	ks	5,1	
	T-kus neredukovaný 63 mm	50	PPR					2	ks		
	T-kus redukovaný 63/25 mm		PPR					1	ks		
	Redukce vnitřní/vnější 25/20 mm		PPR					1	ks		
	Přechodka s vnějším závitem PN20 50x2"	50	PPR					5	ks		
	Nákržek lemový 63 mm	50	PPR					2	ks		
	Potrubí studené vody - připojení pro odběr vzorku pro dávkování chlorodioxidu	20	PPR					0,2	m		
	Trubka PN16 Ø63x8,6	50	PPR					5	m		
	Koleno 90° - Ø20	20	PPR					1	ks		
	Koleno 90° - Ø63	50	PPR					5	ks		
	Nátrubek 63 mm	50	PPR					4	ks		
	Přechodka s vnitřním závitem PN20 20x1/2"								ks		
	Kohout kulový vypouštěcí 1/2"	20	mosaz				0,3	1	ks	0,3	
	Izolace Mirelon 63-9 mm		mirelon					5	m		
	Šroub M16x70		8.8 A2K	ČSN EN 4014	ČSN EN ISO 898-1			8	ks		
	Matice M16		8 A2K	ISO 4032	ČSN EN ISO 898-1			8	ks		
	Přírubové těsnění - Temasil FA-MA-1-0 (ST) - PN 16 DN50 - 2 m	50	FA-MA-1-0					2	ks		
	Objímka dvoušroubová 60-64 mm							6	ks		