



Umístění podlahových krabic
v učebnách určí - vytyčí dodavatel IT
a media!

NEOPOMEŇTE OSADIT
SYSTÉM NOUZOVÉHO
VOLÁNÍ NA WC IMOBILNÍ !

DETAIL
PROPOJENÍ NOUZOVÉHO
HLÁSIČE NA WC IMOBILNÍ

1:50

Napětí : 3 NPE AC 50Hz, 400V/TN-S
Ochrana : aut.odpojením od napájení v síti TN
proudovým chráničem
pospojováním

ZMĚNA 1 - 11/2020

Ing. Pavel Hlavatý U Retexu 624, 339 01 Klatovy IČO: 446 40 951		Účel: DSP	
Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Hlavatý		Č. zakázky: 08/2017	
Stavba: VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÉHO CENTRA SPŠ KLATOVY D.1.4.3		Datum: 03/2017	
Obsah: ELEKTROINSTALACE + ÚPRAVA ROZVÁDĚČŮ Elektroinstalace		Měřítko: 1:50	
		Číslo přílohy: D.1.4.3.2	