



IP40/IP20- krycí plechy, v 1. poli  
Přívod a vývody - zadní stranou skříní.  
Před započetím výroby konzultujte  
umístění a provedení přípojníc L1-L3, PEN,  
PE a N s dodavatelem stavby a projektantem  
Pojistkové vložky osadte při výrobě.

## Pojistkové vložky osadíte při výrobě

ZMENA 1 - 11/2020

Ing. Pavel Hlavaty Úřeková 624, 539 01 Klatovy	
ICO: 448 40 951	
Zadavatel: Střední průmyslová škola Klatovy	
Výhodník: Ing. Pavel Hlavaty	
Stavba:	Školství - Střední průmyslová škola Klatovy, název "ref. Klatovy 362-393 01 Klatovy"
VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÉHO CENTRA SPŠ KLATOVY D.1.4.3	
Oprava ELEKTROINSTALACE A ÚPRAVA ROZVÁDEČŮ	
Rozváděč RH	
Cena přívody	D.1.4.3.3