

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.:	377 172 516
č.j.	5284/21/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
III/201 52 Krsy - Štipoklasy			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	14 848 650,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Stavba řeší provedení celoplošné povrchové opravy silnice III/201 52 o celkové délce 2,887 km. Začátek úseku navazuje je v místě křižovatky se sil. II/201 v obci Krsy, konec v místě křižovatky III/201 53 u obce Štipoklasy. Více viz předmětná PDPS.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P21V00000191		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel dne 17.05.2021, 19.5.2021, žádosti o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem: 20.5.2021			
1	Dle projektové dokumentace jsou součástí stavby všeobecné položky jako například projekt dočasného inženýrského opatření, zařízení staveniště či informační tabule na staveništi. Ve výkazu výměr se ovšem tyto položky nenachází. Dále si myslíme, že by ve výkazu výměr neměly chybět položky jako jsou: geodetické práce po výstavbě a zkoušky a ostatní měření. Dotaz č. 1 a) Doplní zadavatel do soupisu prací tyto výše uvedené všeobecné položky?		
2	v přílohách A1 a B2 projektové dokumentace k zakázce je zmíněno, že trhlíny budou opraveny použitím geomříží ze skelných vláken, ovšem ve výkazu výměr položka na tuto technologii chybí. Dotaz: Bude zadavatel upravovat výkaz výměr?		
3	Dle projektové dokumentace je ve vzorovém příčném řezu položka „výztužná vrstva z geomříže ze skelných vláken určená do asfaltových vrstev s pevností v tahu min. 100/100 KN/m s tažností materiálu do 3%“. Ve výkazu výměr se ovšem tato položka nenachází. Dotaz: Doplní zadavatel do soupisu prací položku s výztužnými geomřížemi ze skelných vláken?		
4	Dle projektové dokumentace je ve vzorovém příčném řezu položka „zpevnění krajnice štěrkodrtí v prům. tl 13 mm ve sklonu 8%“. Ve výkazu výměr je tato položka v tl. 10 mm. Dotaz: Jakou průměrnou tloušťku štěrkodrtí máme v této položce počítat?		
5	Ve výkazu výměr je uvedena výměra položky č. 27 (bourání trubního propustku do DN 500) 20m. Z výkresu „Situace opravy, část 1 , 2, 3/5“ je čitelné, že tato položka má výrazně nižší výměru, ale není zde uveden výpočet pro zpětnou kontrolu. Dotaz: Opraví zadavatel výměru této položky nebo zdůvodní její větší hodnotu?		
6	Uvedená zakázka předpokládá realizaci dopravně – inženýrského opatření, ale v soupisu prací tato položka chybí. Dotaz: Bude zadavatel upravovat výkaz výměr?		

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1 - ad 6	Zadavatel na základě výše uvedených dotazů předkládá upravenou přílohu č. 3 - soupis prací.

Zadavatel v souvislosti se zveřejnění opravené Přílohy č. 3 ZD - Soupis prací, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 15. 6. 2021 do 10:00 hodin.

Datum vyhotovení:	24.05.2021
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky