

AIP PLZEŇ SPOL.S R.O.  
Brojova 16  
326 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

04.09.2020

NAŠE ZNAČKA

1110479825

VYŘIZUJE / LINKA

Benedikt/800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Plzeň, 09. 09. 2020

**Vyjádření k PD k akci „Parkoviště gymnázium Plasy, k.ú. Plasy“ ve smyslu zákona 458/2000 Sb. v platném znění a příslušných technických norem.**

V zájmovém území se nachází podzemní kabelové vedení NN 0,4kV v majetku a správě ČEZ Distribuce, a. s. Toto zařízení je chráněno ochranným pásmem ve smyslu §46 zákona 458/2000 Sb. v platném znění.

K výše uvedené akci nemáme námitek při splnění následujících podmínek:

- 1) Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a.s., tel.: 800 850 860 provedeno vytýčení podzemního kabelového vedení NN 0,4kV. Pracovníci, jichž se to týká, budou prokazatelně seznámeni se skutečnou polohou zemního kabelového vedení a upozorněni na odchylky od výkresové dokumentace. V místech kolize podzemního kabelového vedení NN 0,4kV s komunikací, plánovanými parkovacími místy a plánovanými stavbami bude pomocí sond zjištěna hloubka uložení předmětného vedení a rozsah jeho mechanické ochrany. Bude-li tímto zjištěno, že hloubka uložení předmětných vedení neodpovídá požadavkům dle ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 (při křížení s komunikací) a prostorovému uspořádání sítí technického vybavení a dále, že vedení není v místech kolize s komunikací a parkovacími místy (i po realizaci plánované akce) mechanicky chráněno ve smyslu ČSN 33 2000-5-52, bude formou přeložky zařízení distribuční soustavy předmětné vedení uloženo do normované hloubky a uloženo do chrániček v celé dotčené trase.
- 2) V ochranném pásmu podzemního kabelového vedení NN 0,4kV (1m po obou stranách kabelu) nebudou vysazovány žádné trvalé porosty (keře, tůje, atd..)
- 3) Prostorové uspořádání plánovaných staveb bude realizováno dle ČSN 73 6005 v návaznosti na stávající podzemní kabelová vedení NN 0,4kV. Dle této ČSN bude dodrženo i minimální povolené krytí.
- 4) Nebude-li v rámci realizace plánované akce možné vyhovět veškerým požadavkům příslušných platných ČSN (zejména ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302) a zákona 458/2000 Sb. v platném znění ve vztahu ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy (minimální povolené krytí, rozsah mechanické ochrany vedení v místech kolize, minimální svislé a vodorovné vzdálenosti nadzemního vedení od stavby nebo terénu, apod.) bude situace řešena formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu §47 zákona 458/2000 Sb. v platném znění.

- 5) Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu zemního kabelového vedení NN 0,4kV budou probíhat bez použití mechanizace. Dojde-li během zemních a výkopových prací k odhalení zemního kabelového vedení NN 0,4kV v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s., je nutno před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuce, a.s. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 6) Při provádění zemních a výkopových prací v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení NN 0,4kV bude technickými prostředky zamezeno sesuvu stěn výkopu a posunutí lože podzemního kabelového vedení. Případně bude podzemní kabelové vedení ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a.s. při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před opětovným záhozem budou přizváni pracovníci ČEZ Distribuce, a.s. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 7) Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné dodržet vzdálenosti dle této normy, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
- 8) Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy.
- 9) Při provádění činnosti a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy nesmí být dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s. ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace v kteroukoliv denní i noční hodinu.
- 10) V případě prací zasahujících do ochranného pásma zařízení distribuční soustavy, je nutné v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu. Nepozbude však platnosti, budou-li v této době zahájeny úkony k realizaci stavby.

S pozdravem



Ing. Zdeněk Rada  
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku - Západ  
ČEZ Distribuce, a.s.



**DISTRIBUCE**  
ČEZ Distribuce, a. s.  
Decín - Decín IV-Podmokly  
Teplická 874/8, PSC 405 02  
IČO: 247 29 035

145