



POZNÁMKA:
VZT ROZVODY – OCELOVÉ SPIRO POTRUBÍ Ø 315 A 500mm.
VENKOVNÍ ŽALUZIE – PROTIDEŠTOVÉ ŽALUZIE (710x710mm) PZ PŘEVEDENÍ, ODSTÍN DLE FASÁDY.
VZT JEDNOTKA S REKUPERAČÍ – VYTÁPĚČI A VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERAČÍ V PŘEVEDENÍ SPLIT (2400m³/h) S
TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM O VÝKONU 25 kW (T₁ DT=60/40°C).
VÝSTŮPKY – VELKOPLOŠNÝ DIFUZOR.
PPČV – PŘÍVODNÍ PRVEK ČERSTVÉHO VZDUCHU S TLUMIČEM HLUKU Ø125mm; 40m³/h.

AKCE/PROJECT

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ OBJEKTU DÍLEN

GENERAL/PROJEKTANT/CONTRACTOR  SOŠ a SOU Sušice U KAPLIČKY 761 342 01 SUŠICE tel.: +420 376 524 662 www.sossusice.cz			ZPRACOVATEL/DESIGNER  GREENTHERM CAD s.r.o. K PAPIRNÉ 172/26, 312 00 PLZEŇ tel.: +420 603 434 278 www.greenthermcad.com			AUTORIZACE/AUTHORIZATION													
MÍSTO STAVBY/LOCATION SUŠICE, PLZEŇSKÝ KRAJ			INVESTOR/DEVELOPER STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, SUŠICE, U KAPLIČKY 761, 342 01 SUŠICE																
REVIZE/REVISION <table border="1"> <thead> <tr> <th>ČÍSLO NUMBER</th> <th>PŘEDMĚT REVIZE SCOPE OF REVISION</th> <th>DATUM DATE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			ČÍSLO NUMBER	PŘEDMĚT REVIZE SCOPE OF REVISION	DATUM DATE										SCHVÁLĚNÍ/APPROVED BY VÁCLAV ŽENÍŠEK POPIŠ/SIGNATURE				
ČÍSLO NUMBER	PŘEDMĚT REVIZE SCOPE OF REVISION	DATUM DATE																	
POPIŠ/SIGNATURE			POPIŠ/SIGNATURE																
POPIŠ/SIGNATURE			POPIŠ/SIGNATURE																
STUPEŇ STAVBY/DESIGN STAGE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE			OBSAH/TITLE PŮDORYS																
VÝKONOVÁ PRÁCE/WORK/PROJECT DOCUMENTATION DZS			PARE/COPY																
ČASŤ/PART VZDUCHOTECHNIKA			DATUM/DATE 05/2021		MĚŘÍTKO/SCALE 1:100		FORMÁT/PAPER FORMAT 610x420												
OBJEKT/OBJECT SO 02 DÍLNY			ČÍSLO AKCE/PROJECT No.		ARCH. ČÍSLO/DRAWING No.		POŘ. ČÍSLO/SERIAL No.												
SO 02 DÍLNY			21 2488		D.1.4.2.2.1		1												