

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Markéta Pečková	tel.:	377 172 411
č.j.:	11018/21/SÚSPK-P	email:	marketa.peckova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/198 Tachov – obchvat			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	8 000 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / nadlimitní		
Předmět plnění VZ:	Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, která bude řešit obchvat města Tachova v úseku od křižovatky 11/198 a 11/199 u Pernolce k Plánské ulici v Tachově s napojením na silnici 11/198 v prostoru bývalých kasáren délky 4 800 m.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2021-023423		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P21V00000226		

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 4 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel dne	27.07.2021	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:
1	Byla v rámci TS celého Obchvatu Tachova zpracována grafická příloha VH řešení? V textové části není nic blíže popsáno, ale je zřejmé, že záplavová oblast byla zjišťována.	
2	1. etapa končí v km 4,793 před mostem; tento úsek spadá do povodí vodoteče Mže. Most je součástí 2.etapy, avšak spadá i s částí silnice k úseku 1.etapy. Existuje množství vod 2.etapy, které je nutno podchytit do 1.etapy? V km 5 je údolnice pro odvodnění delší části komunikace 2.etapy. Nepočítá se např. s převedením vod do 1.etapy?	
3	Pokud není VH řešení a 2.etapa není řešena samostatnou zakázkou, jaký úsek bude VH řešení 1.etapy výpočtově obsahovat?	
4	Bylo VH řešení předjednáno na Povodí Vltavy? Existuje záznam?	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1	Grafická příloha VH řešení nebyla zpracována. Že se jedná o záplavové území bylo zjištěno na základě informací Města Tachova.
ad 2	Nepočítá se s převedením vod z druhé etapy výstavby obchvatu do jeho první etapy.
ad 3	Situace a výpočet VH řešení se zpracuje jen pro první etapu. Veškeré odvodnění z druhé etapy nebude svedeno do první etapy.
ad 4	VH řešení nebylo s Povodím Vltavy projednáváno a záznam tudíž není.

Datum vyhotovení: 28.07.2021

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky