

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Adresa Skřetova 15, Plzeň, 30100, tel +420377155111, e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

V Plzni dne 10. 10. 2019
Č.j.: KHSPL/22344/23/21/2019
Vyřizuje: Straková/377 155 246
Č.j. odesílatele:

LABRON s.r.o.

Ing. Jan Boubelík

Podolská 401/50

147 00 Praha 4

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na akci „**Sporotovní areál Křimice**“, investor: Střední průmyslová škola dopravní, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň, IČO: 69457930

Na základě žádosti pana Ing. Jana Boubelíka, LABRON s.r.o., Podolská 401/50, 147 00 Praha 4 (pověřený investorem na základě plné moci), ze dne 6. 9. 2019 vedené pod č.j.: KHSPL/22344/23/21/2019 posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, jako dotčený orgán státní správy ve smyslu ust. § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění v souvislosti s ust. § 7 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s prováděcí vyhláškou č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění předloženou projektovou dokumentaci na akci: „**Sportovní areál Křimice**“

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženou projektovou dokumentací na akci: „**Sportovní areál Křimice**“, investor: Střední průmyslová škola dopravní, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň, IČO: 69457930

se s o u h l a s í .

O d ů v o d n ě n í :

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu nového sportovního areálu umístěného v městské části Plzeň 5 – Křimice v areálu Střední průmyslové školy dopravní. Záměrem investora je zatraktivnění stávajícího prostoru, kde se nachází již nevyhovující a nevyužívané sportovní hřiště. Nový sportovní areál bude v danou chvíli využívat max. 22 sportovců. Sportoviště budou převážně využívat žáci Střední průmyslové školy dopravní, ale v odpoledních a večerních hodinách i veřejnost. Po ukončení sportovních aktivit veřejností bude proveden kompletní úklid celého sportoviště. Stavba sportoviště bude členěna na 4 stavební objekty:

SO01 – Objekt šaten a sprch pro sportovce a zázemí sportoviště

Jedná se o přízemní objekt jednoduchého obdélníkového půdorysu s plochou střechou. V tomto objektu bude situováno hygienické zařízení oddělené podle pohlaví (2 umyvadla, 1 pisoár a 2 WC pro

Telefon
(+420) 377 222 020
(+420) 377 222 022

Provolba
(+420) 377 155 111

Telefax
(+420) 377 323 894
(+420) 377 235 223

Email: khs.plz@khsplzen.cz
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení
ČNB Plzeň- město
běž. ú. 24920311/0710

IČO
71009299

chlapce a 2 umyvadla a 2 WC pro dívky), dále se zde budou nacházet šatny pro dívky a chlapce, ze šaten je vstup do umývárny, pro každé pohlaví budou k dispozici 2 sprchy, 2 umyvadla 1 WC. Pedagogové budou mít hygienické zařízení oddělené od žáků. Součástí tohoto objektu bude i kancelář správce, sklad nářadí a úklidová komora vybavená výlevkou s přívodem tekoucí teplé a studené vody. Sprchy i umyvadla budou opatřena výtoky tekoucí teplé a studené vody. Stěny budou min. do výšky 1,5 m obloženy keramickým obkladem. Podlahy v sociálních zařízeních musí být snadno čistitelné – příloha č.1, bod 8 vyhl. č. 410/2005 Sb. Bezokenní prostory budou mít zajištěno nucené větrání pomocí ventilátorů. Vytápění bude zajišťováno elektrickými přímotopnými panely, ohřev TV zásobníkovými ohříváči. Objekt bude napojen na veřejný vodovod a kanalizaci.

SO02 – Dětské dopravní hřiště

Hřiště je navrženo jižně od vjezdu/vstupu do areálu. V rámci nového dopravního hřiště bude vybudována dráha se soustavou křižovatek obsahující charakteristické dopravní situace.

SO03 – Dětské hřiště

Na dětském hřišti budou umístěny následující nové prvky: kolotoč, skluzavka, dvojhoupáčka, pružinové houpadlo a dále mobiliár v podobě laviček, odpadkových košů a informační tabule. Veškeré herní prvky a vybavení zahrady bude v souladu s platnými legislativními opatřeními. Hrací prvky umístěné na dětském hřišti musí splňovat požadavky zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobku a o změně některých zákonů v platném znění.

SO04 – Víceúčelové sportoviště


Součástí sportoviště bude atletický ovál se čtyřmi regulárními atletickými drahami. Uvnitř oválu jsou navrženy 3 tenisové kurty s umělou antukou. Využití multifunkčního hřiště je pro všechny dostupné míčové sporty (házená, malá kopaná, florbal).

Sportovní areál bude po svém obvodu v místech, kde není stávající oplocení, nově oplocen. Sportovní plocha včetně atletického oválu musí být osvětlena v souladu s ČSN EN 12193, tato norma určuje doporučení a požadavky na dobré osvětlení sportovišť s využitím optimalizace vnímání zrakové informace během sportovní činnosti, na udržování úrovně zrakového výkonu, dosažení přijatelné zrakové pohody a na omezení rušivého světla.

Stanovisko hygieny obecné a komunální: „K předložené projektové dokumentaci nemáme z hlediska HOK připomínek“.

Souhlasné závazné stanovisko k předmětné projektové dokumentaci bylo Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni vydáno na základě souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
Skrétova 15, 303 22 PLZEŇ
(®)


Ing. Petra Langová - odborný rada
ředitelka odboru HDM
Krajské hygienické stanice
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni