


Minimální vzdálenost plynovodu od kanalizace při souběhu je 1,0 m !



INVESTOR	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, P.O., KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ OBEC KVÍČOVICE, KVÍČOVICE 19, 345 62 HOLÝŠOV			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	U-PROJEKT DOS s.r.o., KRÁTKÁ 768, 330 12 HORNÍ BŘÍZA IČ: 04349521 telefon: 775 901 486 e-mail: info@u-projekt.cz http://www.u-projekt.cz			
PROJEKTANT ČÁSTI, SO	ING. MICHAL FILIP, PROJEKCE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ, E. BENEŠE 42, 301 00 PLZEŇ IČ: 67078842 telefon: 605 457 792 e-mail: Filip.Michal@email.cz			
KRAJ: PLZEŇSKÝ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KVÍČOVICE	VYPRACOVAL:	ÚČEL PD	PDPS	AUTORIZACE (ČKAIT 0201180) ING. MICHAL FILIP
	ING. MICHAL FILIP	DATUM	09 / 2019	
		MĚŘITKO	1 : X	
		FORMÁT	210 x 297	
STAVBA:	III/19347 A III/19348 KVÍČOVICE (1. ETAPA)		OZNAČENÍ PŘÍLOHY	
ČÁST PD:	STAVEBNÍ ČÁST		B	
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 501 PŘELOŽKA PLYNOVODU		6	
PŘÍLOHA:	D.2-01 STL Plynovod - KŘÍŽENÍ PLYNOVODU S KANALIZACÍ		D.2-01-03	