

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1					
NÁZEV ZAKÁZKY					
REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ NA HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM VČ. VYBUDOVÁNÍ SOC. ZAŘÍZENÍ KŘIMICE (2. ETAPA)					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/90/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	3162/21/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000452
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8769.html				
ODKAZ VVZ:	-				
ODKAZ TED:	-				
ZADAVATEL:	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99				
SÍDLO:	Karlovarská 99, Plzeň, 323 00	IČO:	69457930		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Irena Nováková – ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Bc. Pavel Procházka				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. René Hartman				
E-MAIL:	rene.hartman@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	NE				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 9. 8. 2021 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: Pol. 23 Podklad z kameniva drceného 32-64 300mm m2 4 730,000

Ve VV je mocnost 300 mm, v PD je uvedena mocnost 200 mm. Co platí? Prosíme o vysvětlení.

Odpověď zadavatele: Relevantní požadavky zadavatele, tedy rozsah požadovaných prací a použitých materiálů jsou uvedeny v položkovém rozpočtu. V případě stanovení ceny podkladového kameniva vycházejte z mocnosti 300 mm.

Dotaz č. 2: pol. 24 Tartan umělý vodopropustný TVP 10mm m2 1 120,000

pol. 25 Lajnování tartanu - polyuretanová b. m 250,000

Ve výkresech je uveden vpichovaný víceúčelový sportovní koberec tl. 18 mm s křemičitým vsypem. Co platí? Prosíme o vysvětlení.

Odpověď zadavatele: Relevantní požadavky zadavatele, tedy rozsah požadovaných prací a použitých materiálů jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, tj. v tomto konkrétním případě požadujeme povrch z tartanu.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Ing. René Hartman

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace