

## Vysvětlení zadávací dokumentace

<b>Zadavatel:</b>			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ludmila Kvardová	tel.:	377 172 412
č.j.	11828/21/SÚSPK-P	email:	ludmila.kvardova@suspk.eu
<b>Veřejná zakázka:</b>			
<b>II/202 Horní Kozolupy-Kokašice, oprava</b>			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	8 844 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Oprava povrchu silnice II/202 . Opravovaný úsek v délce 1 392 m začíná na pracovní spáře nové úpravy na konci obce Horní Kozolupy a končí 210 m před začátkem obce Strahov.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P21V00000480		

### Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel		10.08.2021	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:
1	Položka č. 2 (kód položky 113154334R) uvádějící výměru 845,996m <sup>2</sup> a položka č.3 (kód položky 113154332) s výměru 8 459,960m <sup>2</sup> se neshoduje s položkou č. 37 (kód položky 997221551), která ve výpočtu pro výkaz výměr uvádí jiné m <sup>2</sup> odfrézovaného materiálu. Žádáme zadavatele o vysvětlení popř. o revizi výkazu výměr.		
2	Dle PD, TZ, oddíl nakládání s opady, uvádí, že když vznikne nadbytek vyfrézovaného materiálu, tak bude odvezen na skládku investora. TZ také uvádí, že odstraněný asfaltobetonový kryt může dále sloužit jako recyklovatelná surovina pro výrobu asfaltobetonových směsí. Žádáme tedy zadavatele, o stanovení přesné kubatury přebytečného materiálu a určení skládky, kam bude „frézovaná“ odvezena a také o informaci, zda-li může být do nových konstrukčních vrstev asfaltobetonové vozovky použit právě tento R-materiál.		

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1	Položka č. 2 a položka č. 3 jsou v jednotkách "m <sup>2</sup> " a položka č. 37 je v jednotkách "t" . Dle zaměření a přepočtu jsou tyto položky výměrově v pořádku a výkaz výměr se nebude měnit.
ad 2	Žádný odfrézovaný materiál se nebude na skládku investora odvážet a bude použit na stavbě v plném rozsahu na úpravu krajnic a sjezdů polních cest. Tento materiál je zařazen do kvalitativní třídy ZAS-T1 a dle vyhlášky č. 130/2019 je jeho použití na tyto práce možné. Technická zpráva byla zpracována s předpokladem zadání realizace všech stavebních objektů společně, ale k tomu bohužel nedošlo a na SO 110 se musel nově upravit soupis prací dle aktuální situace.

Datum vyhotovení:	12.08.2021
-------------------	------------

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Jiří Velíšek

na základě pověření ze dne 06.01.2020

č.j.36/20/SÚSPK-P

*podepsáno elektronicky*

Č.j.: 36/20/SÚSPK-P

## POVĚŘENÍ

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (dále jen „organizace“)  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle Pr, vložka 737

se sídlem: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň - Koterov

IČ: 72053119

DIČ: CZ72053119

zastoupena: Ing. Miroslavem Doležalem, generálním ředitelem

pověřuje

**pana Ing. Jiřího Velíška, náměstka generálního ředitele, narozeného dne 31. 7. 1970,**

aby v případě nepřítomnosti statutárního orgánu organizace činil úkony za shora uvedený právní subjekt, a to v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu.

V Plzni dne - 6 -01- 2020

Správa a údržba silnic  
Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace  
Koterovská 162, 326 00 Plzeň

IČ: 72053119

001

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

Pověření přijímám.

V Plzni dne - 6 -01- 2020

Ing. Jiří Velíšek

náměstek generálního ředitele