

ZÁZNAM O POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ					
NÁZEV ZAKÁZKY					
REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ V OBJEKTU DÍLEN SOŠ A SOU SUŠICE, U KAPLIČKY 761					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/116/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	3190/21/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000437
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8754.html				
ODKAZ VVZ:	-----				
ODKAZ TED:	-----				
ZADAVATEL:	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761				
SÍDLO:	U Kapličky 761, Sušice, 342 01			IČO:	00077615
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Jaromír Kolář - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Jaromír Kolář				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Dana Kocová				
E-MAIL:	dana.kocova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	III.sk. VZMR
FINANCOVÁNO Z EU:	-----				

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem zakázky je provedení rekonstrukce vytápění a větrání v objektu dílen SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761.

Technologie vytápění: Pro vytápění objektu jsou navrženy jako zdroj tepla dva plynové závěsné kondenzační kotle kategorie „C“ s přívodem spalovacího vzduchu z venkovního prostředí a odvodem spalin do venkovního prostředí. Kompaktní stanice (KPS) je navržena s využitím volně programovatelného řídicího systému a připojením na stávající dispečerské pracoviště. Regulace topných okruhů a výkonu PK bude prováděna v závislosti na venkovní teplotě a dle skutečných potřeb jednotlivých částí objektu.

Vzduchotechnika: Rekuperační vzduchotechnická jednotka je navržena pouze pro prostor dílen. Rekuperace bude zajišťována pomocí protiproudého deskového výměníku. Pro možnost ohřevu vzduchu a rychlého vytopení prostoru po víkendových či prázdninových útlumech bude jednotka opatřena teplovodním výměníkem o výkonu 25 kW. Tento výměník bude napojen přímo na nové rozvody vytápění.

2. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky na veřejnou zakázku byly otevřeny bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, která byla stanovena na 4. 8. 2021 do 10:00 hod.

Zadavatel prostřednictvím administrátora zaslal Výzvu k podání nabídky třem (3) dodavatelům.

Dodavatel	Sídlo	IČO:
THERMOLUFT KT s.r.o.	Franty Šumavského 867, 339 01 Klatovy	29109990
ITES spol. s r.o.	Jaroslava Šípka 486, 27303 Stochov	47539801
EMONTA s.r.o.	K Papírně 172/26, 31200 Plzeň	28639782

3. NABÍDKY - HODNOCENÍ A POSOUZENÍ

Nabídky bylo možné doručit výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Zadavatel obdržel celkem jednu (1) nabídku, před uplynutím lhůty pro podání nabídek nebylo s nabídkou manipulováno.

PODANÉ NABÍDKY:

Označe	Název účastníka	IČO	Sídlo	Cena bez DPH
E1	EMONTA s.r.o.	28639782	K Papírně 172/26, 31200 Plzeň	2 600 000 Kč bez DPH

Tato nabídka nepřekročila předpokládanou hodnotu zakázky a splnila zadávací podmínky uvedené ve Výzvě k podání nabídky. Vzhledem k tomu, že zadavatel obdržel pouze jedinou nabídku, nebylo provedeno hodnocení (jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena bez DPH).

4. ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU

Zadavatel rozhodl dne 6. 8. 2021 o výběru dodavatele: EMONTA s.r.o., IČ: 28639782. Rozhodnutí bylo zveřejněno v el. nástroji E-ZAK.

5. OSTATNÍ INFORMACE

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 9. 8. 2021 a rovněž 9. 8. 2021 byla zveřejněna v registru smluv.

Záznam o poptávkovém řízení vč. rozhodnutí o výběru dodavatele je uveřejněn na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8754.html

Zpráva byla předána zadavateli dne 12. 8. 2021

V Sušici

za zadavatele

Mgr. Jaromír Kolář

ředitel

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761

Zprávu zpracovala:

V Plzni

Ing. Dana Kocová

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace