

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Markéta Pěčková	tel.:	377 172 411
č.j.:	12942/21/SÚSPK-P	email:	marketa.peckova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/192 průtah Pocinovice - rekonstrukce			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	1 200 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu		
Předmět plnění VZ:	Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni DUSP a PDPS včetně soupisu prací, zkoušek PAU a inženýrské činnosti.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	není (VZMR)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P21V00000483		

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy	
Zadavatel obdržel dne	23.08.2021 žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím
1	Dle přílohy zadávací dokumentace č. 3 – zadání PD – má zadávací dokumentace obsahovat mapu opravovaných úseků. Této mapa však není k zadávací dokumentaci přiložena. Uchazeč žádá zadavatele o poskytnutí tohoto mapového podkladu.
2	Dle přílohy zadávací dokumentace č. 3 – zadání PD - má zpracovatel PD vyhotovit jako samostatný stavební objekt projekt kabelové chráničky telekomunikační sítě Camelnet. Uchazeč žádá zadavatele o poskytnutí informace o délce a místě uložení kabelové chráničky.
3	Chápe uchazeč správně, že oprava železničního přejezdu na silnici III/1924 není součástí požadovaných projekčních prací.
4	Dle přílohy zadávací dokumentace č. 3 – zadání PD, úvodní odstavec – má uchazeč vypracovat projektovou dokumentaci opravy komunikací, včetně odvodnění. Dle přílohy zadávací dokumentace č. 3 – zadání PD, bod 4. inženýrské sítě – má uchazeč prověřit pouze stav dešťové kanalizace. PD kompletních rekonstrukcí inženýrských sítí není předmětem poptávky Chápe uchazeč správně, že projektová dokumentace případné rekonstrukce dešťové kanalizace není předmětem zadání?
5	Dle zadávací dokumentace má uchazeč vypracovat projektovou dokumentaci na doplnění jednostranného chodníku v délce cca 120 metrů a na rekonstrukci stávajících chodníků. Uchazeč žádá zadavatele o poskytnutí informace o délce a poloze požadovaných chodníků určených k rekonstrukci.
6	Dle přílohy zadávací dokumentace č. 3 – zadání PD, bod č. 3. Chodníky a místa pro přecházení – má uchazeč prověřit možnost doplnění chodníku při silnici III/1924 k železničnímu přejezdu ve směru na Běhařov. Chápe uchazeč správně, že v rámci zadání pouze prověří tuto možnost, vlastní projektová dokumentace případných chodníků není předmětem zadání?
7	Zadavatel poskytl soupis dotčených pozemků. Je součástí těchto pozemků i pozemek č.p. 6313 vedený v k.ú. Pocinovice ?

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	Zadavatel doplnil mapový podklad do příloh ZD.
ad 2	Kabelová chránička bude uložena v celé délce opravy silnice II/192 i III/1924, poloha bude upřesněna až v PD s ohledem na průběh inženýrských sítí.
ad 3	Ano, oprava železničního přejezdu není součástí požadovaných projekčních prací.
ad 4	V cenové nabídce by měla být uvedena cena za případnou rekonstrukci dešťové kanalizace. Dle výsledku kamerových zkoušek bude rozhodnuto o rekonstrukci dešťové kanalizace nebo jejích opravách a doplnění.
ad 5	Jedná se o všechny stávající chodníky v trase a případné doplnění jednostranného chodníku na Běhařov.
ad 6	Projektem by měla být prověřena možnost vložit jednostranný chodník v úseku silnice III/1924 ve směru na Běhařov, pokud by bylo možné jej realizovat, bude řešen v rámci projektu.
ad 7	Ano, pozemek 6313 v k.ú. Pocinovice je součástí dotčených pozemků.

Zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek na 9. 9. 2021 na 10:00 hodin.

Datum vyhotovení:	01.09.2021
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky