

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.3

NÁZEV ZAKÁZKY

### VÝTAHY V DOMOVĚ MLÁDEŽE (2 KS)

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/115/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	3537/21/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000455
ODKAZ - EZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8772.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8772.html</a>				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
<b>ZADAVATEL:</b>	<b>Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III</b>				
SÍDLO:	Jeřabinová 96, Rokycany, 337 01	IČO:	18242171		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Irena Vostrá - ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Irena Vostrá				
<b>ADMINISTRÁTOR:</b>	<b>Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace</b>				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Tomáš Bek				
E-MAIL:	tomas.bek@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	III.sk. VZMR
FINANCOVÁNO Z EU:					

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 10.9.2021 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

#### Dotaz č. 1:

V souhrnné technické zprávě v odstavci 4.2 Výtahové šachty je uvedeno: Nosná konstrukce bude připravena tak, aby bylo možné do ní kotvit nové dřevěná madla dl. cca 2,5 m ve výšce shodné s původním demontovaným zábradlím. Dotaz: je možné použít místo dřevěného zábradlí ocelové nástřik práškovou barvou (vydrží více) a pokud trváte na dřevě, jaké dřevo. Je možné smrkové, nebo bukové. Liší se cenou. Dále jestli je možné upevnit zábradlí místo na konstrukci šachty do betonových stěn schodiště. V tomto případě můžeme namontovat zábradlí již v průběhu montáže výtahu z důvodu větší bezpečnosti osob, které se budou po schodišti pohybovat. Děkuji

#### Odpověď zpracovatele PD :

V zadávací dokumentaci ve výkazu výměr je uvedeno dubové madlo. Po dohodě se zadavatelem je možné dřevo nahradit kovem (ocelové madlo + nástřik práškovou barvou). Projektant upozorňuje na riziko poškrábání a odření barvy na základ. U dřeva není toto poškození tak markantní, proto je

preferováno a v PD uvedeno dřevo. Madlo bude umístěno na shodné straně se stávajícím stavem, tedy na výtahové šachtě.

**Upozornění:**

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

**Ing. Tomáš Bek**

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace