

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.6					
NÁZEV ZAKÁZKY					
VÝTAHY V DOMOVĚ MLÁDEŽE (2 KS)					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/115/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	3588/21/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000455
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8772.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III				
SÍDLO:	Jeřabinová 96, Rokycany, 337 01	IČO:	18242171		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Irena Vostrá - ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Irena Vostrá				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Tomáš Bek				
E-MAIL:	tomas.bek@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	III.sk. VZMR
FINANCOVÁNO Z EU:					

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 14.9.2021 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

obracím se na Vás ještě s doplněním dotazu k zadávacím podmínkám:

„Dle přílohy č. 3 – Projektová dokumentace, B – Souhrnná technická zpráva, str. 5 – 6 je uveden rozměr výtahových šachet pro oba výtahy 1250 x 2200 mm. Tento rozměr se týká zrcadla schodiště. Samotná výtahová šachta bude mít po úpravě pro výtahy s nosností 400 kg světlý rozměr pro levý výtah 1140 x 1500 mm a pro pravý výtah 1040 x 1830 mm.

S přátelským pozdravem

Odpověď projektanta PD:

Ano, to souhlasí.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Ing. Tomáš Bek

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace