

ATELIER U5 s.r.o.
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
K Zaječímú vrchu 904
339 01 Klatovy

Vaše žádost ze dne, značka:
01.06.2020

Naše značka:
113200020

Vyřizuje:
Josef Černý

dne:
28.07.2020

Věc: Nástavba nad 1. NP, stavební úpravy DOZP Bystřice nad Úhlavou čp. 44, p.č. .81/1**Stanovisko k dokumentaci pro vydání společného povolení (DÚR + DSP)**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Bystřice nad Úhlavou čp. 44, p.č. .81/1

Stavebník: DOZP Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace, Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko

Projektant: Ateliér U5, s.r.o. Rolní 826, 339 01 Klatovy

Č. zakázky: 18037

Datum: 12/2019

Předmětem předložené dokumentace je nástavba na 1. NP (vzniknou 4 nové pokoje pro max. 8 klientů), stavební úpravy v 2. NP (ze stávajících 2 pokojů se zřídí pokoje 3, počet klientů ze stávajících 12 na nově navržených 7) DOZP v Bystřici nad Úhlavou. Příjezd pro osoby ZTP je stávající vč. parkovacího stání na vyhrazeném, označeném místě. Velikost stávajícího hygienického zařízení pro osoby ZTP a uspořádání se nemění.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. h) - stavba pro zdravotnictví a sociální služby.

Na základě kontroly předložené dokumentace vydáváme následující stanovisko:

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. šířky navržených chodeb a dveří vyhovují
2. dveře, kterými může projíždět osoba na vozíku, musí být opatřeny na straně opačné závěsům vodorovnými madly po celé šířce dveří ve výšce 800 až 900 mm - vyhovuje
3. kabina WC pro imobilní - velikosti vyhovují, dodržet ostatní parametry dané čl. 5.1.2. až 5.1.6. přílohy č. 3 cit. vyhlášky. Upravit s ohledem na určení užívání objektu klienty DOZP např. s využitím asistence ap. a vybavení dle stávajících a provozem DOZP ověřených prostorů.
4. součinitel smykového tření min. 0,5

Závěr:

Předložená projektová dokumentace vyhovuje požadavkům bezbariérového řešení při dodržení výše uvedených připomínek. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek a vydáváme souhlasné stanovisko za předpokladu, že výše uvedené podmínky a správná realizace budou prověřeny při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: projektová dokumentace

Josef Černý, odborný konzultant

Adr. střediska: Máchova 714, 339 01 Klatovy 3
603 283 083, projekce.cerny@seznam.cz

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍ STŘEDISK
ODBOURNÝ KONZULTANT

-113-