

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4					
NÁZEV ZAKÁZKY					
ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, A.S. - PARKOVIŠTĚ					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/111/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	4051/21/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000387
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8704.html				
ODKAZ VVZ:	-				
ODKAZ TED:	-				
ZADAVATEL:	Plzeňský kraj				
SÍDLO:	Škroupova 18, Plzeň, 306 13			IČO:	70890366
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. – hejtmanka Plzeňského kraje				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jana Dvorská				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. René Hartman				
E-MAIL:	rene.hartman@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	NE				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 12. 10. 2021 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: V souvislosti se zpracováním cenové nabídky na výše uvedenou akci nám subdodavatel pro kamerový systém zaslal následující vyjádření:

Výkaz výměr neodpovídá TZ a chybí v něm položky, bez kterých nebude systém kompletní. V TZ jsou zmíněny kamery pro čtení SPZ a pak je zmíněna jedna, která je v rozpočtu pro parkovací systém. Ve výkazu však nejsou SPZ kamery.

Ve vrátnici má být rozvaděč DR1 a má být propojen optikou do cca 15m vzdáleného rozvaděče RPS1. Do tohoto rozvaděče (nejsou známy požadavky na rozvaděč) mají být připojeny jednotlivé kamery, má v něm být umístěn switch a UPS.

Takto vyprojektovaný systém nebude funkční minimálně z důvodu velkých kabelových vzdáleností.

Můžete prosím zaslat k výše uvedenému nějaké stanovisko, aby bylo možné cenovou nabídku zpracovat?

Odpověď zpracovatele PD:

1) Ve výkazu výměr položky nechybí. „SPZ kamery“ jsou v objektu „SO 01 Parkovací systém“ pod označením LPR kamera. LPR je standardní označení pro kamery, které čtou registrační značky vozidel.

2) Součástí PD jsou výkresy „8. Schéma zapojení rozvaděče RPS1“ a „9. Blokové schéma datových rozvodů“, ze kterých je z mého pohledu patrné zapojení kamerového systému a parkovacího systému. Také se domnívám, že jsou zde patrné požadavky na rozvaděče. Rozvaděče jsou také vyspecifikované ve výkazu výměr v objektu „SO 04 Rozvaděče“.

Doplnění administrátora:

Žádám všechny uchazeče, aby si před podáním žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace řádně prostudovali projektovou dokumentaci a případně všechna znění již zveřejněných vysvětlení zadávací dokumentace.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Ing. René Hartman

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace