

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### NÁZEV ZAKÁZKY

### DODÁVKA REGÁLŮ PRO DEPOZITÁŘ BORY 16

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/45/CN/2 1 CN/45/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	4337/21/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000111
ODKAZ - EZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8428.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8428.html</a>				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
<b>ZADAVATEL:</b>	<b>Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace</b>				
<b>SÍDLO:</b>	<b>Smetanovy sady 179/2, Plzeň, 301 00</b>	<b>IČO:</b>	<b>00078077</b>		
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	<b>Mgr. Daniel Bechný - ředitel</b>				
<b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>	<b>Mgr. Daniel Bechný</b>				
<b>ADMINISTRÁTOR:</b>	<b>Centrální nákup, příspěvková organizace</b>				
<b>SÍDLO:</b>	<b>Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň</b>	<b>IČO:</b>	<b>72046635</b>		
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	<b>Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka</b>				
<b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>	<b>Ing. Štěpánka Hamatová</b>				
<b>E-MAIL:</b>	<b>stepanka.hamatova@cnpk.cz</b>				
<b>DRUH VZ:</b>	<b>Dodávky</b>	<b>REŽIM VZ:</b>	<b>Nadlimitní</b>	<b>DRUH ŘÍZENÍ:</b>	<b>Otevřené řízení</b>
<b>FINANCOVÁNO Z EU:</b>					

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 2. 11. 2021 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

#### Dotaz č. 1:

Standartní provedení povrchové úpravy kolejnic bez navýšení ceny je černá RAL7021. Mohou být kolejnice tedy v tomto barevném provedení?

#### Odpověď zadavatele/projektanta:

Zadavatel povoluje i tuto barevnou úpravu.

#### Dotaz č. 2:

Standartní barva mobilního podvozku je černá. Může být tedy podvozek v této povrchové úpravě?

#### Odpověď zadavatele/projektanta:

Zadavatel upřednostňuje odstín povrchové úpravy podvozku RAL7035, ale jako přípustný bude považován i odstín černý (např. RAL 7021 nebo RAL 9005).

#### Dotaz č. 3:

Police - povrchová úprava RAL7035 v souladu se zadáním.

#### Odpověď zadavatele/projektanta:

ANO; dle zadávací dokumentace je požadavek na povrchovou úpravu polic v odstínu RAL7035.

**Dotaz č. 4:**

Zavětrovací a stabilizační kříže navrhujeme povrchovou úpravu pozink, rovněž bez příplatku. Jedná se tedy o úsporu celkových nákladů investora. Zavětrovací elementy v barevné úpravě by navyšovaly celkovou cenu.

**Odpověď zadavatele/projektanta:**

Zadavatel připouští pozinkovou povrchovou úpravu zavětrovacích a stabilizačních křížů regálů.

**Dotaz č. 5:**

Perforovaná čela dle podlaží v zadání v různé barevné škále. (RAL 2002, 5015, 6037). Má být v této barvě jen jedno pohledové čelní čelo ze strany od ovládní podvozku? Nebo mají být v dané barevné povrchové úpravě i vnitřní vyplnění ráků mezi regálovými buňkami? Popřípadě, lze tyto nepohledové perforované plechy, umístěné uvnitř regálu opatřit standartní komaxitovou úpravou, například RAL7035 šedá?

**Odpověď zadavatele/projektanta:**

Zadavatel požaduje vnější pohledová čela dle zadání - dle podlaží v různé barevné škále (RAL 2002, 5015, 6037). Nepohledová (vnitřní) perforovaná čela jsou přípustná i v odstínu RAL7035 šedá.

**Dotaz č. 6:**

Barva nosných ráků policového regálu, do kterého se zavěšují police. V zadání není uvedena barva, předpokládáme tedy, že mají být ve shodné povrchové úpravě jako police, tedy RAL7035 šedá?

**Odpověď zadavatele/projektanta:**

Zadavatel požaduje odstín RAL7035 šedá.

**Dotaz č. 7:**

Provedení vzorku. Lze vzorek předložit v technických a nosnostních parametrech, přesně v souladu se zadáním, avšak ve standartním barevném provedení RAL7035, ve kterém bude většina komponentů? (jedná se zejména o čelní pohledová čela). Předpokládáme, že zadavatel nepožaduje předložit všechny barevné škály čelních pohledových stěn podvozků, nominovaných zadáním? Následná dodávka by byla samozřejmě v provedení čela přesně v barevné škále dle jednotlivých pater.

**Odpověď zadavatele/projektanta:**

Vzorek nemusí být proveden v požadované barvě finálního provedení. Požadavek na barevnost bude až v dodávce.

**Upozornění:**

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

**Ing. Štěpánka Hamatová**

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace