

LEGENDA ZNAČENÍ:

TPV15 – NOVÝ TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL S AUTOMATICKOU REGULACÍ PRŮTOKU (10–150 l/h), PŘÍMÝ, DN15 VČ. TERMOSTATICKÉ HLAVICE PRO VEŘEJNÉ PROSTORY

TRV15 – NOVÝ TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL S AUTOMATICKOU REGULACÍ PRŮTOKU (10–150 l/h), ROHOVÝ, DN15 VČ. TERMOSTATICKÉ HLAVICE PRO VEŘEJNÉ PROSTORY

TPV15_H – NOVÝ TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL S AUTOMATICKOU REGULACÍ PRŮTOKU (30–300 l/h), PŘÍMÝ, DN15 VČ. TERMOSTATICKÉ HLAVICE PRO VEŘEJNÉ PROSTORY

TRV15_H – NOVÝ TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL S AUTOMATICKOU REGULACÍ PRŮTOKU (30–300 l/h), ROHOVÝ, DN15 VČ. TERMOSTATICKÉ HLAVICE PRO VEŘEJNÉ PROSTORY

98 l/h – HODNOTA NASTAVENÍ PRŮTOKU RADIÁTOROVÝM VENTILEM (l/h)

PŠ15 – NOVÉ RADIÁTOROVÉ UZAVÍRATELNÉ ŠROUBENÍ, PŘÍMÉ, DN15

RŠ15 – NOVÉ RADIÁTOROVÉ UZAVÍRATELNÉ ŠROUBENÍ, ROHOVÉ, DN15

RRV25/1450kg/h – RUČNÍ REGULAČNÍ (VYVAŽOVACÍ) VENTIL DN25/NASTAVENÝ JMENOVITÝ PRŮTOK (kg/h)

RTD25/10kPa – REGULÁTOR TLAKOVÉ DIFERENCE DN25/NASTAVENÝ UDRŽOVANÝ TLAK (kPa)

STÁVAJÍCÍ ROZVOD ÚT – PŘÍVOD

STÁVAJÍCÍ ROZVOD ÚT – ZPÁTEČKA

– STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ TĚLESO
R* = DESKOVÉ KORADO RADIK KLASIK
KAL* = ČLÁNKOVÉ KALOR
KAL3* = ČLÁNKOVÉ KALOR3

– STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ TĚLESO
ŽTR* = REGISTR Z ŽEBROVÝCH TRUBEK
HLTR* = REGISTR Z HLADKÝCH TRUBEK

POZN: ARMATURY BEZ OZNAČENÍ JSOU STÁVAJÍCÍ
RADIÁTOROVÁ ŠROUBENÍ PLNĚ OTEVŘENA

TECHNICKÁ DOKUMENTACE PI2108030101, PI2108030102

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT	KONTROLOVAL
ing. ŠIMÁČEK	ing. ŠIMÁČEK	ing.Mazín	ing.KUBR

ELKOM PLZEŇ s.r.o
Pod. vlečkí 46
301 00 Plzeň
tel./fax: 377 421 206
info@elkom-plzen.cz

INVESTOR: Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace

MÍSTO STAVBY: DKS ŽINKOVY, ŽINKOVY 89, 335 54 ŽINKOVY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VYTÁPĚNÍ DKS ŽINKOVY

VYTÁPĚNÍ – BUDOVA "B"
PŮDORYS 2.NP – VÝMĚNA ARMATUR OTOPNÝCH TĚLES

ČÍS. ZAK.	2255
DRUH DOKUM.	DPS
DATUM	09/2021
MEŘÍTKO	1:50

V2108030106